

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	24,00	1.192	49,67	---	---	---	23:33	193,25	16,51
02.08.23	24,00	1.188	49,50	---	---	---	7:28	193,21	16,55
03.08.23	24,00	1.188	49,50	---	---	---	17:35	193,33	16,43
04.08.23	24,00	1.188	49,50	---	---	---	22:42	193,24	16,52
05.08.23	24,00	1.179	49,13	---	---	---	22:13	193,14	16,62
06.08.23	24,00	1.181	49,21	---	---	---	22:56	193,17	16,59
07.08.23	24,00	1.187	49,46	---	---	---	11:56	193,07	16,69
08.08.23	21,41	1.068	49,88	11:35	195,35	14,42	1:25	193,30	16,46
09.08.23	24,00	1.192	49,67	---	---	---	20:57	193,26	16,51
10.08.23	24,00	1.187	49,46	---	---	---	23:18	193,14	16,62
11.08.23	22,38	1.087	48,56	9:26	194,87	14,89	19:16	192,97	16,79
12.08.23	24,00	1.170	48,75	---	---	---	20:38	192,86	16,90
13.08.23	24,00	1.177	49,04	---	---	---	2:48	192,87	16,89
14.08.23	24,00	1.165	48,54	---	---	---	23:54	192,78	16,98
15.08.23	24,00	1.176	49,00	---	---	---	2:50	192,74	17,03
16.08.23	24,00	1.159	48,29	---	---	---	12:05	192,68	17,09
17.08.23	24,00	1.165	48,54	---	---	---	23:57	192,69	17,07
18.08.23	24,00	1.170	48,75	---	---	---	0:09	192,68	17,09
19.08.23	24,00	1.167	48,63	---	---	---	19:26	192,77	17,00
20.08.23	24,00	1.175	48,96	---	---	---	3:26	192,75	17,01
21.08.23	24,00	1.169	48,71	---	---	---	18:42	192,69	17,07
22.08.23	20,53	1.007	49,06	11:09	194,84	14,92	23:10	192,77	17,00
23.08.23	24,00	1.151	47,96	---	---	---	23:56	192,52	17,24
24.08.23	24,00	1.164	48,50	---	---	---	3:40	192,47	17,29
25.08.23	24,00	1.210	50,42	---	---	---	0:00	192,68	17,09
26.08.23	24,00	1.192	49,67	---	---	---	23:58	192,92	16,84
27.08.23	24,00	1.186	49,42	---	---	---	0:16	192,88	16,88
28.08.23	24,00	1.170	48,75	---	---	---	23:43	192,68	17,09
29.08.23	24,00	1.167	48,63	---	---	---	0:00	192,69	17,07
30.08.23	24,00	1.183	49,29	---	---	---	1:19	192,72	17,04
31.08.23	24,00	1.193	49,71	---	---	---	---	---	---
Σ	736,32	36.153							
Mittelwert	23,75	1.166	49,10		195,02	14,74		192,90	16,86
Minimum	20,53	1.007	47,96		194,84	14,42		192,47	16,43
Maximum	24,00	1.210	50,42		195,35	14,92		193,33	17,29

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	8,59	1.937	225,49	6:06	199,30	8,53	17:57	191,51	16,32
02.08.23	8,69	1.957	225,27	19:45	198,53	9,29	13:59	191,38	16,44
03.08.23	7,01	1.559	222,49	6:09	198,74	9,08	17:12	191,95	15,87
04.08.23	7,83	1.752	223,85	7:58	198,74	9,08	10:01	191,52	16,30
05.08.23	9,88	2.199	222,48	7:45	198,66	9,16	21:46	191,42	16,40
06.08.23	9,11	2.048	224,68	11:02	198,47	9,35	18:05	191,58	16,25
07.08.23	9,99	2.233	223,56	22:35	198,77	9,05	11:29	191,31	16,51
08.08.23	9,15	2.086	227,94	19:47	199,50	8,32	23:45	192,18	15,64
09.08.23	11,70	2.683	229,29	8:55	199,34	8,48	20:28	191,89	15,93
10.08.23	13,99	3.192	228,18	9:55	199,21	8,61	21:46	191,44	16,38
11.08.23	19,39	4.404	227,07	10:03	199,37	8,45	18:48	190,96	16,86
12.08.23	21,86	4.997	228,57	---	---	---	18:18	191,06	16,76
13.08.23	20,90	4.802	229,74	---	---	---	1:25	191,15	16,67
14.08.23	22,56	5.138	227,70	---	---	---	15:00	190,96	16,86
15.08.23	19,68	4.508	229,01	---	---	---	0:01	190,97	16,85
16.08.23	22,52	5.101	226,49	---	---	---	1:41	190,97	16,85
17.08.23	21,42	4.856	226,67	7:39	197,76	10,06	0:56	190,97	16,85
18.08.23	8,24	1.864	226,11	15:19	198,91	8,91	3:41	190,98	16,84
19.08.23	21,65	4.946	228,44	---	---	---	16:53	190,97	16,85
20.08.23	14,46	3.295	227,85	22:13	198,99	8,83	15:48	191,06	16,76
21.08.23	16,91	3.843	227,29	23:50	197,87	9,95	---	---	---
22.08.23	14,76	3.358	227,50	6:25	198,99	8,83	21:27	190,97	16,85
23.08.23	24,00	5.417	225,71	---	---	---	0:35	190,97	16,85
24.08.23	20,34	4.572	224,78	23:59	198,54	9,28	0:00	190,97	16,85
25.08.23	11,08	2.579	232,86	10:37	200,37	7,45	22:07	191,33	16,49
26.08.23	17,87	4.115	230,30	6:34	199,73	8,09	23:37	191,02	16,80
27.08.23	19,90	4.629	232,66	6:34	198,73	9,09	4:19	191,24	16,58
28.08.23	21,15	4.816	227,76	6:45	198,49	9,33	18:20	190,97	16,85
29.08.23	18,74	4.278	228,31	8:22	198,30	9,53	20:17	190,98	16,84
30.08.23	19,63	4.546	231,58	17:47	198,64	9,18	0:35	190,98	16,84
31.08.23	9,61	2.188	227,79	18:32	199,24	8,58	---	---	---
Σ	482,62	109.898							
Mittelwert	15,57	3.545	227,71		198,88	8,94		191,23	16,59
Minimum	7,01	1.559	222,48		197,76	7,45		190,96	15,64
Maximum	24,00	5.417	232,86		200,37	10,06		192,18	16,86

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	23,57	3.321	140,91	---	---	---	19:39	188,23	24,60
02.08.23	24,00	3.374	140,58	---	---	---	14:02	188,16	24,67
03.08.23	24,00	3.375	140,63	---	---	---	17:14	188,59	24,24
04.08.23	23,23	3.261	140,37	---	---	---	20:05	188,42	24,41
05.08.23	23,55	3.286	139,53	---	---	---	21:49	188,13	24,70
06.08.23	24,00	3.356	139,83	---	---	---	18:07	188,25	24,58
07.08.23	24,00	3.380	140,83	---	---	---	0:49	188,07	24,76
08.08.23	22,62	3.224	142,53	---	---	---	0:53	189,34	23,49
09.08.23	24,00	3.406	141,92	---	---	---	20:31	189,03	23,80
10.08.23	18,57	2.615	140,81	18:21	193,65	19,18	17:19	188,63	24,20
11.08.23	11,69	1.587	135,70	9:44	194,22	18,61	19:00	187,82	25,01
12.08.23	5,79	776	134,06	9:30	192,81	20,02	18:14	188,22	24,61
13.08.23	3,58	480	134,07	9:05	193,26	19,57	1:20	188,28	24,55
14.08.23	7,93	1.065	134,26	5:36	192,86	19,97	23:34	187,88	24,95
15.08.23	4,38	599	136,62	11:58	193,26	19,57	20:32	188,14	24,69
16.08.23	9,97	1.336	134,00	2:54	192,44	20,39	11:23	187,85	24,98
17.08.23	8,20	1.095	133,51	15:41	192,55	20,28	0:52	187,94	24,89
18.08.23	14,51	1.988	137,03	15:19	193,48	19,35	3:34	188,05	24,78
19.08.23	9,04	1.221	135,09	0:12	192,84	19,99	16:44	188,04	24,79
20.08.23	7,87	1.078	136,99	22:12	193,59	19,24	15:39	188,22	24,61
21.08.23	10,12	1.377	136,05	6:17	193,05	19,78	17:30	187,65	25,18
22.08.23	18,77	2.581	137,52	6:24	193,55	19,28	21:54	187,87	24,96
23.08.23	12,80	1.701	132,90	6:22	191,79	21,04	22:55	187,45	25,38
24.08.23	11,71	1.570	134,04	23:59	193,45	19,38	19:47	187,45	25,38
25.08.23	4,84	662	136,75	10:30	195,29	17,54	21:57	188,60	24,23
26.08.23	5,98	814	136,09	6:18	194,62	18,21	23:33	188,28	24,55
27.08.23	4,73	654	138,29	6:35	193,44	19,39	4:12	188,50	24,33
28.08.23	9,93	1.330	133,97	6:46	193,21	19,62	22:45	187,94	24,89
29.08.23	10,02	1.367	136,37	8:23	193,01	19,82	20:13	188,04	24,80
30.08.23	7,05	957	135,70	14:12	193,47	19,37	0:29	188,00	24,83
31.08.23	19,48	2.767	142,01	1:51	192,99	19,84	8:42	188,16	24,68
Σ	429,95	59.603							
Mittelwert	13,87	1.923	138,63		193,31	19,52		188,17	24,66
Minimum	3,58	480	132,90		191,79	17,54		187,45	23,49
Maximum	24,00	3.406	142,53		195,29	21,04		189,34	25,38

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	24,00	4.556	189,83	---	---	---	14:06	176,60	33,51
02.08.23	24,00	4.537	189,04	---	---	---	7:04	176,63	33,48
03.08.23	24,00	4.534	188,92	---	---	---	17:27	177,10	33,01
04.08.23	24,00	4.535	188,96	---	---	---	7:41	176,75	33,36
05.08.23	24,00	4.501	187,54	---	---	---	7:21	176,67	33,44
06.08.23	24,00	4.505	187,71	---	---	---	0:00	176,73	33,38
07.08.23	11,24	2.091	186,11	22:37	192,68	17,43	0:56	176,62	33,49
08.08.23	0,78	144	184,55	19:59	193,32	16,79	---	---	---
09.08.23	0,00	0	---	8:56	193,23	16,88	---	---	---
10.08.23	8,74	1.648	188,62	10:00	193,06	17,05	21:50	177,55	32,56
11.08.23	22,30	4.155	186,34	9:39	193,16	16,95	7:56	176,47	33,64
12.08.23	24,00	4.499	187,46	---	---	---	20:38	176,42	33,69
13.08.23	24,00	4.529	188,71	---	---	---	2:52	176,45	33,66
14.08.23	24,00	4.470	186,25	---	---	---	3:20	176,62	33,49
15.08.23	24,00	4.518	188,25	---	---	---	2:55	176,26	33,85
16.08.23	24,00	4.440	185,00	---	---	---	11:59	176,02	34,09
17.08.23	24,00	4.470	186,25	---	---	---	23:58	176,04	34,07
18.08.23	24,00	4.471	186,29	---	---	---	0:00	176,04	34,07
19.08.23	21,01	3.911	186,11	21:32	192,03	18,08	9:50	176,04	34,07
20.08.23	23,46	4.411	188,02	---	---	---	8:20	176,28	33,83
21.08.23	24,00	4.475	186,46	---	---	---	18:33	176,02	34,09
22.08.23	17,57	3.265	185,85	19:06	192,31	17,80	1:34	176,19	33,92
23.08.23	24,00	4.408	183,67	---	---	---	23:34	176,38	33,73
24.08.23	22,64	4.169	184,13	23:59	192,34	17,77	10:53	175,72	34,39
25.08.23	18,44	3.583	194,30	6:26	194,40	15,71	2:32	177,26	32,85
26.08.23	21,64	4.135	191,10	3:23	193,34	16,77	23:59	176,55	33,56
27.08.23	24,00	4.573	190,54	---	---	---	0:01	176,52	33,59
28.08.23	24,00	4.504	187,67	---	---	---	23:33	176,14	33,97
29.08.23	24,00	4.474	186,42	---	---	---	20:39	175,97	34,14
30.08.23	16,83	3.179	188,91	12:20	193,13	16,98	20:37	176,07	34,04
31.08.23	10,02	1.859	185,58	18:14	193,13	16,98	---	---	---
Σ	626,66	117.549							
Mittelwert	20,21	3.792	187,58		193,01	17,10		176,43	33,68
Minimum	0,00	0	183,67		192,03	15,71		175,72	32,56
Maximum	24,00	4.573	194,30		194,40	18,08		177,55	34,39

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	3,23	370	114,63	10:18	194,65	20,12	12:44	184,62	30,15
02.08.23	0,57	65	113,21	22:02	194,14	20,63	---	---	---
03.08.23	0,00	0	---	6:18	194,40	20,37	---	---	---
04.08.23	0,28	33	118,68	8:48	194,23	20,54	---	---	---
05.08.23	0,00	0	---	10:24	194,28	20,49	---	---	---
06.08.23	0,00	0	---	11:12	194,12	20,65	---	---	---
07.08.23	12,78	1.525	119,32	9:21	193,92	20,85	16:31	183,71	31,06
08.08.23	23,63	2.812	118,99	---	---	---	23:55	183,91	30,86
09.08.23	24,00	2.843	118,46	---	---	---	20:47	183,78	30,99
10.08.23	15,29	1.814	118,61	17:00	193,88	20,89	0:24	183,87	30,90
11.08.23	0,49	53	109,03	10:28	194,46	20,31	---	---	---
12.08.23	0,00	0	---	10:16	193,57	21,20	---	---	---
13.08.23	0,00	0	---	9:37	193,77	21,00	---	---	---
14.08.23	0,00	0	---	7:28	193,66	21,11	---	---	---
15.08.23	0,79	91	115,72	12:53	193,72	21,05	---	---	---
16.08.23	0,00	0	---	4:50	193,31	21,46	---	---	---
17.08.23	0,00	0	---	9:03	193,36	21,41	---	---	---
18.08.23	4,44	503	113,32	10:00	193,40	21,37	19:14	183,55	31,22
19.08.23	0,00	0	---	22:03	193,57	21,20	---	---	---
20.08.23	1,35	154	114,33	10:06	193,74	21,03	19:15	184,12	30,65
21.08.23	6,50	752	115,63	7:19	193,56	21,21	23:54	183,11	31,66
22.08.23	6,39	712	111,38	8:20	193,81	20,96	13:17	182,90	31,87
23.08.23	3,01	334	110,82	6:38	193,26	21,51	17:58	183,75	31,02
24.08.23	2,42	271	111,79	23:59	193,65	21,12	19:27	183,75	31,02
25.08.23	0,00	0	---	10:41	195,62	19,15	---	---	---
26.08.23	0,00	0	---	6:31	195,06	19,71	---	---	---
27.08.23	0,00	0	---	7:25	194,21	20,56	---	---	---
28.08.23	1,75	198	113,04	7:45	194,07	20,70	13:27	184,61	30,16
29.08.23	6,23	710	113,94	8:21	193,81	20,96	13:52	183,60	31,17
30.08.23	4,12	497	120,48	7:43	194,23	20,54	9:39	184,49	30,29
31.08.23	15,43	1.862	120,68	2:36	194,01	20,76	20:59	184,00	30,78
Σ	132,72	15.599							
Mittelwert	4,28	503	117,53		193,98	20,79		183,85	30,92
Minimum	0,00	0	109,03		193,26	19,15		182,90	30,15
Maximum	24,00	2.843	120,68		195,62	21,51		184,62	31,87

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	2,80	156	55,71	10:25	196,06	17,22	11:53	190,48	22,80
02.08.23	0,58	33	56,79	22:01	195,37	17,91	---	---	---
03.08.23	0,00	0	---	6:11	195,80	17,48	---	---	---
04.08.23	0,72	45	62,72	9:43	195,68	17,60	---	---	---
05.08.23	0,00	0	---	9:59	195,65	17,63	---	---	---
06.08.23	0,00	0	---	10:54	195,48	17,80	---	---	---
07.08.23	12,84	769	59,91	7:30	195,22	18,06	14:16	188,59	24,69
08.08.23	23,85	1.436	60,22	---	---	---	1:04	188,85	24,43
09.08.23	24,00	1.432	59,67	---	---	---	20:43	188,66	24,62
10.08.23	15,29	923	60,36	16:48	194,92	18,36	0:24	188,92	24,36
11.08.23	7,84	434	55,34	10:13	195,37	17,91	18:15	189,59	23,69
12.08.23	0,00	0	---	9:37	194,27	19,01	---	---	---
13.08.23	0,00	0	---	9:09	194,53	18,75	---	---	---
14.08.23	0,00	0	---	6:58	194,27	19,01	---	---	---
15.08.23	0,95	54	56,56	12:09	194,55	18,73	---	---	---
16.08.23	0,00	0	---	3:01	193,98	19,30	---	---	---
17.08.23	0,00	0	---	7:51	194,10	19,18	---	---	---
18.08.23	4,47	238	53,24	8:49	194,05	19,23	19:16	188,02	25,26
19.08.23	0,00	0	---	14:16	193,86	19,42	---	---	---
20.08.23	1,37	73	53,39	9:41	194,50	18,78	19:18	188,69	24,59
21.08.23	6,57	364	55,39	6:24	194,08	19,20	23:53	188,06	25,22
22.08.23	6,33	331	52,31	5:52	194,22	19,06	13:17	187,69	25,59
23.08.23	3,03	156	51,41	7:41	194,18	19,10	17:59	188,54	24,74
24.08.23	3,63	197	54,29	23:56	194,48	18,80	10:42	188,24	25,04
25.08.23	0,00	0	---	10:55	196,67	16,61	---	---	---
26.08.23	0,00	0	---	6:37	196,13	17,15	---	---	---
27.08.23	0,00	0	---	6:35	195,37	17,91	---	---	---
28.08.23	1,77	95	53,61	6:52	195,20	18,08	13:30	189,74	23,54
29.08.23	4,31	235	54,52	8:18	194,96	18,32	11:45	188,71	24,57
30.08.23	1,69	103	61,05	17:47	195,32	17,96	11:40	189,59	23,69
31.08.23	15,44	953	61,73	1:56	195,10	18,18	---	---	---
Σ	137,48	8.027							
Mittelwert	4,43	259	58,39		194,94	18,34		188,83	24,45
Minimum	0,00	0	51,41		193,86	16,61		187,69	22,80
Maximum	24,00	1.436	62,72		196,67	19,42		190,48	25,59

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	9,69	1.034	106,73	10:30	197,00	19,80	2:27	188,47	28,33
02.08.23	12,58	1.343	106,76	21:55	196,31	20,49	13:43	188,19	28,61
03.08.23	6,73	706	104,92	5:58	196,77	20,03	17:09	188,97	27,83
04.08.23	6,06	636	104,90	10:06	196,64	20,16	20:01	188,79	28,01
05.08.23	9,60	1.003	104,44	9:57	196,61	20,19	21:41	188,38	28,42
06.08.23	8,89	937	105,43	10:42	196,48	20,32	18:00	188,54	28,26
07.08.23	9,77	1.048	107,32	7:23	196,21	20,59	14:02	187,87	28,93
08.08.23	9,69	1.056	108,98	20:35	196,77	20,03	23:44	188,11	28,69
09.08.23	11,56	1.260	109,03	8:51	196,82	19,98	20:20	187,89	28,91
10.08.23	13,73	1.479	107,70	9:45	196,72	20,08	23:57	187,78	29,02
11.08.23	10,49	1.114	106,21	9:58	196,26	20,54	23:49	187,61	29,19
12.08.23	21,72	2.294	105,60	---	---	---	20:28	187,27	29,53
13.08.23	20,73	2.200	106,13	---	---	---	2:43	187,24	29,56
14.08.23	22,46	2.358	104,99	---	---	---	21:25	187,13	29,67
15.08.23	19,65	2.082	105,96	11:56	195,46	21,34	1:15	187,05	29,75
16.08.23	22,47	2.347	104,46	---	---	---	21:40	186,97	29,83
17.08.23	21,30	2.228	104,59	7:35	194,86	21,94	5:00	186,95	29,85
18.08.23	21,15	2.207	104,33	---	---	---	13:56	186,66	30,14
19.08.23	21,57	2.270	105,25	---	---	---	19:48	186,82	29,98
20.08.23	20,27	2.134	105,28	9:32	195,40	21,40	21:09	186,75	30,05
21.08.23	22,27	2.376	106,69	---	---	---	0:41	187,02	29,78
22.08.23	12,49	1.333	106,77	21:01	194,27	22,53	12:37	186,79	30,01
23.08.23	12,67	1.314	103,73	7:05	194,38	22,42	19:16	186,69	30,11
24.08.23	3,58	363	101,37	23:58	195,68	21,12	0:39	186,67	30,13
25.08.23	0,00	0	---	10:39	197,40	19,40	---	---	---
26.08.23	0,00	0	---	6:28	196,90	19,90	---	---	---
27.08.23	0,00	0	---	6:25	196,18	20,62	---	---	---
28.08.23	0,00	1	---	6:37	195,96	20,84	---	---	---
29.08.23	0,00	0	---	8:13	195,83	20,97	---	---	---
30.08.23	0,00	0	---	14:10	196,28	20,52	---	---	---
31.08.23	0,00	0	---	18:17	196,70	20,10	---	---	---
Σ	351,11	37.123							
Mittelwert	11,33	1.198	105,73		196,16	20,64		187,53	29,27
Minimum	0,00	0	101,37		194,27	19,40		186,66	27,83
Maximum	22,47	2.376	109,03		197,40	22,53		188,97	30,14

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	9,65	1.572	162,95	10:42	197,16	23,99	13:59	181,94	39,21
02.08.23	14,00	2.278	162,77	21:53	196,46	24,69	14:01	181,54	39,61
03.08.23	8,28	1.321	159,51	5:56	196,94	24,21	17:13	182,66	38,49
04.08.23	7,46	1.187	159,02	10:13	196,82	24,33	20:05	182,53	38,62
05.08.23	11,16	1.759	157,66	9:58	196,80	24,35	21:48	182,14	39,01
06.08.23	10,36	1.652	159,42	10:39	196,65	24,50	18:06	182,28	38,87
07.08.23	9,56	1.664	174,10	22:29	196,72	24,43	14:08	180,12	41,03
08.08.23	11,27	2.061	182,82	20:27	197,47	23,68	23:47	180,46	40,69
09.08.23	12,85	2.375	184,77	8:45	197,54	23,61	20:29	180,26	40,89
10.08.23	14,89	2.552	171,34	9:45	197,47	23,68	11:24	180,84	40,31
11.08.23	21,68	3.562	164,26	9:55	196,58	24,57	3:50	180,77	40,38
12.08.23	22,50	3.608	160,37	---	---	---	20:34	180,48	40,67
13.08.23	21,69	3.508	161,72	---	---	---	2:47	180,36	40,79
14.08.23	23,07	3.663	158,79	---	---	---	3:10	180,41	40,74
15.08.23	19,55	3.144	160,81	11:48	195,75	25,40	2:47	180,22	40,93
16.08.23	22,79	3.580	157,10	---	---	---	11:55	180,34	40,81
17.08.23	21,83	3.449	157,97	7:33	194,93	26,22	6:26	180,10	41,05
18.08.23	21,62	3.393	156,95	---	---	---	23:27	179,98	41,17
19.08.23	22,15	3.519	158,90	---	---	---	4:00	180,13	41,02
20.08.23	20,75	3.311	159,60	9:28	195,55	25,60	3:25	180,08	41,07
21.08.23	13,88	2.203	158,68	19:39	194,71	26,44	0:50	180,18	40,97
22.08.23	16,11	2.634	163,47	5:40	195,36	25,79	22:34	180,96	40,19
23.08.23	24,00	3.856	160,67	---	---	---	4:58	181,01	40,14
24.08.23	20,17	3.304	163,83	23:59	196,00	25,15	3:32	180,01	41,14
25.08.23	11,40	1.995	174,99	10:35	197,65	23,50	23:53	181,86	39,29
26.08.23	18,41	3.191	173,30	6:20	197,13	24,02	23:58	181,33	39,82
27.08.23	20,38	3.566	174,96	6:22	196,25	24,90	4:41	181,30	39,85
28.08.23	21,50	3.651	169,81	6:35	196,00	25,15	23:29	181,06	40,09
29.08.23	20,94	3.533	168,75	8:11	195,87	25,28	20:36	180,86	40,29
30.08.23	13,88	2.371	170,78	14:04	196,40	24,75	1:05	180,96	40,19
31.08.23	10,34	1.799	173,99	18:16	197,32	23,83	---	---	---
Σ	518,13	85.261							
Mittelwert	16,71	2.750	164,56		196,48	24,67		180,91	40,24
Minimum	7,46	1.187	156,95		194,71	23,50		179,98	38,49
Maximum	24,00	3.856	184,77		197,65	26,44		182,66	41,17

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	24,00	2.259	94,13	---	---	---	18:00	191,87	35,65
02.08.23	24,00	2.240	93,33	---	---	---	14:02	191,59	35,93
03.08.23	24,00	2.268	94,50	---	---	---	17:14	192,22	35,30
04.08.23	24,00	2.276	94,83	---	---	---	20:05	191,98	35,54
05.08.23	24,00	2.234	93,08	---	---	---	21:49	191,72	35,80
06.08.23	24,00	2.244	93,50	---	---	---	18:07	191,76	35,76
07.08.23	11,18	1.059	94,70	22:30	198,13	29,39	0:49	191,70	35,82
08.08.23	1,52	144	94,74	20:34	198,91	28,61	10:09	192,73	34,79
09.08.23	0,00	0	---	8:52	199,05	28,47	---	---	---
10.08.23	8,69	802	92,29	9:46	198,97	28,55	23:59	192,06	35,46
11.08.23	22,19	2.041	91,98	9:43	197,38	30,14	3:51	191,12	36,40
12.08.23	24,00	2.170	90,42	---	---	---	20:35	190,59	36,93
13.08.23	24,00	2.179	90,79	---	---	---	21:30	190,56	36,96
14.08.23	24,00	2.153	89,71	---	---	---	3:11	190,48	37,04
15.08.23	23,32	2.125	91,14	---	---	---	2:48	190,28	37,24
16.08.23	24,00	2.148	89,50	---	---	---	11:56	190,37	37,15
17.08.23	24,00	2.171	90,46	---	---	---	6:27	190,24	37,28
18.08.23	24,00	2.157	89,88	---	---	---	23:28	190,03	37,49
19.08.23	24,00	2.163	90,13	---	---	---	4:00	190,13	37,39
20.08.23	23,35	2.128	91,12	---	---	---	3:25	190,12	37,40
21.08.23	24,00	2.253	93,88	---	---	---	0:51	190,23	37,29
22.08.23	24,00	2.258	94,08	---	---	---	13:16	190,75	36,77
23.08.23	24,00	2.163	90,13	---	---	---	23:51	190,75	36,77
24.08.23	22,59	2.086	92,34	23:59	196,67	30,85	3:33	190,06	37,46
25.08.23	18,18	1.806	99,35	6:32	198,52	29,00	23:54	192,03	35,49
26.08.23	21,43	2.084	97,26	3:27	197,82	29,70	23:59	191,41	36,11
27.08.23	24,00	2.329	97,04	---	---	---	4:42	191,45	36,07
28.08.23	24,00	2.284	95,17	---	---	---	23:30	191,04	36,48
29.08.23	24,00	2.265	94,38	---	---	---	20:37	190,87	36,65
30.08.23	24,00	2.352	98,00	---	---	---	20:31	191,00	36,52
31.08.23	10,71	1.021	95,33	18:21	198,55	28,97	---	---	---
Σ	643,16	59.862							
Mittelwert	20,75	1.931	93,07		198,22	29,30		191,07	36,45
Minimum	0,00	0	89,50		196,67	28,47		190,03	34,79
Maximum	24,00	2.352	99,35		199,05	30,85		192,73	37,49

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.08.23	24,00	1.601	66,71	---	---	---	19:39	189,18	46,28
02.08.23	24,00	1.596	66,50	---	---	---	14:02	188,95	46,51
03.08.23	24,00	1.603	66,79	---	---	---	0:54	189,44	46,02
04.08.23	24,00	1.608	67,00	---	---	---	8:52	189,33	46,13
05.08.23	24,00	1.589	66,21	---	---	---	21:49	189,15	46,31
06.08.23	24,00	1.594	66,42	---	---	---	0:24	189,18	46,28
07.08.23	11,17	748	66,97	23:00	200,82	34,64	10:46	188,99	46,47
08.08.23	1,65	114	68,99	20:46	201,42	34,04	10:19	190,29	45,17
09.08.23	0,00	0	---	9:06	201,63	33,83	---	---	---
10.08.23	8,67	578	66,68	10:07	201,69	33,77	23:59	189,59	45,87
11.08.23	22,16	1.466	66,16	9:44	199,67	35,79	3:51	188,60	46,86
12.08.23	24,00	1.571	65,46	---	---	---	20:35	188,03	47,43
13.08.23	24,00	1.575	65,63	---	---	---	2:48	188,03	47,43
14.08.23	24,00	1.563	65,13	---	---	---	3:11	187,97	47,49
15.08.23	23,30	1.533	65,79	---	---	---	2:48	187,79	47,67
16.08.23	24,00	1.564	65,17	---	---	---	12:24	187,82	47,64
17.08.23	24,00	1.573	65,54	---	---	---	7:03	187,59	47,87
18.08.23	24,00	1.568	65,33	---	---	---	23:59	187,55	47,91
19.08.23	24,00	1.570	65,42	---	---	---	0:00	187,55	47,91
20.08.23	23,32	1.536	65,87	---	---	---	3:26	187,60	47,86
21.08.23	24,00	1.611	67,13	---	---	---	0:59	187,66	47,80
22.08.23	24,00	1.615	67,29	---	---	---	4:31	187,93	47,53
23.08.23	24,00	1.572	65,50	---	---	---	4:48	188,27	47,19
24.08.23	22,58	1.497	66,29	23:59	198,84	36,62	4:11	187,65	47,81
25.08.23	18,09	1.265	69,92	6:35	200,60	34,86	2:21	188,96	46,50
26.08.23	21,36	1.470	68,83	3:27	199,82	35,64	1:44	188,75	46,71
27.08.23	24,00	1.649	68,71	---	---	---	12:50	188,65	46,81
28.08.23	24,00	1.626	67,75	---	---	---	23:41	188,40	47,06
29.08.23	24,00	1.613	67,21	---	---	---	20:52	188,27	47,19
30.08.23	24,00	1.656	69,00	---	---	---	17:04	188,31	47,15
31.08.23	11,79	806	68,35	23:46	200,90	34,56	---	---	---
Σ	644,09	42.930							
Mittelwert	20,78	1.385	66,65		200,60	34,86		188,46	47,00
Minimum	0,00	0	65,13		198,84	33,77		187,55	45,17
Maximum	24,00	1.656	69,92		201,69	36,62		190,29	47,91

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom August 2023
gedruckt am: 27.09.2023, 03:56 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.08.23	8,83	1.406	159,22	23:48	196,70	48,12	0:08	192,69	52,13
02.08.23	7,27	1.201	165,19	8:07	196,81	48,02	23:43	192,90	51,92
03.08.23	24,00	3.848	160,33	---	---	---	23:48	192,70	52,12
04.08.23	23,48	3.754	159,87	---	---	---	20:56	192,63	52,20
05.08.23	23,68	3.773	159,36	---	---	---	23:53	192,57	52,25
06.08.23	24,00	3.813	158,88	---	---	---	0:00	192,58	52,24
07.08.23	24,00	3.802	158,42	---	---	---	17:45	192,44	52,39
08.08.23	23,29	3.732	160,24	---	---	---	0:49	192,46	52,36
09.08.23	24,00	3.832	159,67	---	---	---	21:54	192,46	52,36
10.08.23	18,99	3.023	159,16	23:54	196,09	48,73	1:54	192,47	52,35
11.08.23	12,07	1.938	160,53	10:18	196,42	48,41	20:00	192,54	52,28
12.08.23	6,55	1.072	163,60	12:06	196,32	48,50	2:27	192,93	51,89
13.08.23	3,96	650	164,11	10:43	196,46	48,36	1:22	193,08	51,74
14.08.23	8,44	1.368	162,12	8:10	196,51	48,32	23:41	192,73	52,10
15.08.23	5,87	976	166,40	9:02	196,46	48,36	20:39	192,89	51,93
16.08.23	10,59	1.715	161,93	5:56	196,28	48,55	11:29	192,69	52,13
17.08.23	8,08	1.302	161,10	8:47	196,35	48,47	18:38	192,80	52,02
18.08.23	15,01	2.407	160,33	2:00	196,12	48,70	21:26	192,28	52,54
19.08.23	9,67	1.563	161,60	7:08	196,12	48,70	22:44	192,65	52,17
20.08.23	8,45	1.390	164,46	6:02	196,28	48,55	19:34	192,75	52,07
21.08.23	10,49	1.696	161,61	9:44	196,37	48,45	23:48	192,41	52,41
22.08.23	19,14	3.043	158,94	6:20	195,90	48,92	14:22	192,28	52,54
23.08.23	13,35	2.125	159,16	6:17	196,13	48,69	23:26	192,39	52,43
24.08.23	12,07	1.933	160,14	23:58	196,20	48,62	19:51	192,55	52,27
25.08.23	5,09	842	165,40	14:10	197,13	47,69	22:05	193,30	51,52
26.08.23	6,36	1.057	166,15	11:24	197,07	47,75	23:34	193,24	51,58
27.08.23	5,19	877	169,08	9:43	196,81	48,02	4:15	193,41	51,42
28.08.23	10,47	1.717	163,92	10:45	196,77	48,05	22:57	193,00	51,82
29.08.23	14,90	2.444	164,05	5:07	196,43	48,39	16:13	192,62	52,20
30.08.23	13,95	2.294	164,48	18:28	196,42	48,41	11:21	192,73	52,09
31.08.23	19,74	3.213	162,79	2:40	196,43	48,39	---	---	---
Σ	421,00	67.806							
Mittelwert	13,58	2.187	161,06		196,44	48,38		192,71	52,11
Minimum	3,96	650	158,42		195,90	47,69		192,28	51,42
Maximum	24,00	3.848	169,08		197,13	48,92		193,41	52,54

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN