

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB12
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.06.24	6,42	657	102,38	8:02	199,74	14,53	---	---	---
02.06.24	6,04	623	103,07	4:43	199,72	14,55	7:45	195,46	18,82
03.06.24	9,21	953	103,44	8:37	199,69	14,59	18:30	195,00	19,27
04.06.24	3,05	305	99,94	23:11	199,99	14,28	1:08	195,13	19,14
05.06.24	0,33	35	105,35	5:34	200,17	14,11	---	---	---
06.06.24	0,67	69	103,33	11:59	200,12	14,15	---	---	---
07.06.24	1,07	110	102,75	4:43	200,08	14,20	---	---	---
08.06.24	0,00	0	---	7:22	200,40	13,87	---	---	---
09.06.24	0,00	0	---	5:55	200,47	13,80	---	---	---
10.06.24	1,15	118	102,98	7:00	200,37	13,91	---	---	---
11.06.24	2,74	282	102,99	11:46	200,40	13,88	8:44	195,71	18,56
12.06.24	1,02	105	102,52	8:33	200,19	14,08	---	---	---
13.06.24	2,08	215	103,60	7:52	200,04	14,23	---	---	---
14.06.24	16,09	1.658	103,06	6:40	200,01	14,26	20:23	194,85	19,43
15.06.24	24,00	2.474	103,08	---	---	---	19:00	194,88	19,40
16.06.24	24,00	2.476	103,17	---	---	---	12:40	194,82	19,46
17.06.24	21,22	2.177	102,61	12:21	199,71	14,56	21:40	194,67	19,60
18.06.24	24,00	2.462	102,58	---	---	---	13:46	194,61	19,66
19.06.24	24,00	2.457	102,38	---	---	---	22:32	194,50	19,77
20.06.24	24,00	2.459	102,46	---	---	---	20:21	194,50	19,77
21.06.24	24,00	2.457	102,38	---	---	---	1:08	194,45	19,82
22.06.24	11,71	1.192	101,82	23:14	199,55	14,72	2:11	194,43	19,85
23.06.24	1,30	133	102,42	10:12	199,69	14,59	---	---	---
24.06.24	3,10	327	105,35	7:53	199,75	14,52	---	---	---
25.06.24	7,17	726	101,22	4:40	199,59	14,68	9:14	194,85	19,43
26.06.24	8,22	838	101,97	6:09	199,63	14,64	20:00	194,82	19,45
27.06.24	5,50	570	103,70	21:17	199,53	14,74	23:32	195,09	19,18
28.06.24	24,00	2.450	102,08	---	---	---	22:21	194,39	19,88
29.06.24	24,00	2.458	102,42	---	---	---	2:57	194,44	19,83
30.06.24	23,52	2.422	102,97	---	---	---	0:34	194,53	19,75
Σ	323,60	33.208							
Mittelwert	10,79	1.107	102,62		199,94	14,33		194,79	19,48
Minimum	0,00	0	99,94		199,53	13,80		194,39	18,56
Maximum	24,00	2.476	105,35		200,47	14,74		195,71	19,88

Meßpunkthöhe (MP): 214,27 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB13
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.06.24	24,00	3.394	141,42	---	---	---	21:13	195,76	18,46
02.06.24	24,00	3.388	141,17	---	---	---	15:49	195,69	18,53
03.06.24	24,00	3.318	138,25	---	---	---	6:56	195,56	18,66
04.06.24	23,51	3.350	142,48	---	---	---	1:57	195,58	18,64
05.06.24	23,60	3.422	144,97	---	---	---	0:12	196,07	18,15
06.06.24	24,00	3.483	145,13	---	---	---	21:09	196,01	18,22
07.06.24	24,00	3.482	145,08	---	---	---	23:32	195,93	18,29
08.06.24	21,80	3.189	146,27	6:25	201,41	12,81	0:00	195,98	18,24
09.06.24	21,81	3.226	147,89	---	---	---	3:20	196,34	17,88
10.06.24	24,00	3.453	143,88	---	---	---	22:53	196,14	18,08
11.06.24	21,02	2.972	141,42	11:43	201,60	12,62	8:45	196,08	18,14
12.06.24	22,78	3.228	141,70	8:32	201,20	13,02	7:18	195,93	18,29
13.06.24	24,00	3.389	141,21	---	---	---	19:11	195,92	18,30
14.06.24	19,18	2.647	137,98	12:31	200,79	13,44	1:46	195,90	18,32
15.06.24	6,58	896	136,23	8:35	201,01	13,22	---	---	---
16.06.24	7,17	977	136,25	5:00	201,06	13,16	10:30	195,86	18,36
17.06.24	14,43	1.988	137,74	6:40	201,11	13,11	9:35	195,89	18,33
18.06.24	13,17	1.760	133,62	6:59	200,69	13,54	0:39	196,03	18,19
19.06.24	13,80	1.835	132,99	8:20	200,53	13,69	1:53	195,92	18,30
20.06.24	11,49	1.539	133,93	9:25	200,66	13,56	17:10	195,90	18,32
21.06.24	12,30	1.646	133,78	7:46	200,59	13,63	1:03	195,82	18,40
22.06.24	17,39	2.418	139,01	10:44	200,53	13,69	19:05	195,64	18,58
23.06.24	24,00	3.413	142,21	---	---	---	2:04	195,65	18,57
24.06.24	24,00	3.365	140,21	---	---	---	1:38	195,72	18,51
25.06.24	22,79	3.142	137,85	10:08	200,40	13,83	8:44	195,59	18,64
26.06.24	24,00	3.286	136,92	---	---	---	20:47	195,43	18,79
27.06.24	23,39	3.217	137,55	---	---	---	20:21	195,41	18,81
28.06.24	16,50	2.187	132,57	5:58	200,41	13,81	22:17	195,58	18,64
29.06.24	11,17	1.493	133,72	8:01	200,41	13,81	2:47	195,77	18,45
30.06.24	5,55	739	133,09	8:33	200,66	13,57	6:26	196,11	18,12
Σ	569,45	79.842							
Mittelwert	18,98	2.661	140,21		200,82	13,40		195,83	18,39
Minimum	5,55	739	132,57		200,40	12,62		195,41	17,88
Maximum	24,00	3.483	147,89		201,60	13,83		196,34	18,81

Meßpunkthöhe (MP): 214,22 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB14
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.06.24	24,00	2.260	94,17	---	---	---	21:41	198,22	21,91
02.06.24	24,00	2.257	94,04	---	---	---	23:43	198,14	21,98
03.06.24	23,58	2.185	92,67	---	---	---	6:52	198,11	22,01
04.06.24	11,58	1.076	92,95	15:25	200,88	19,24	1:57	198,06	22,06
05.06.24	8,87	825	93,05	7:42	201,15	18,97	0:07	198,63	21,49
06.06.24	10,93	1.039	95,04	12:06	201,18	18,94	21:05	198,61	21,52
07.06.24	14,39	1.355	94,15	12:21	201,06	19,06	23:27	198,52	21,60
08.06.24	6,76	637	94,23	7:17	201,52	18,60	1:22	198,60	21,52
09.06.24	2,81	265	94,19	8:17	201,66	18,46	2:15	199,04	21,08
10.06.24	14,25	1.334	93,63	6:49	201,55	18,57	22:42	198,75	21,37
11.06.24	18,13	1.700	93,76	11:43	201,61	18,51	8:45	198,62	21,50
12.06.24	18,64	1.742	93,44	8:31	201,21	18,91	4:23	198,55	21,58
13.06.24	18,88	1.759	93,18	7:52	201,03	19,09	19:06	198,44	21,68
14.06.24	20,07	1.858	92,56	6:54	200,99	19,14	20:17	198,29	21,84
15.06.24	23,43	2.213	94,45	---	---	---	1:23	198,41	21,71
16.06.24	22,52	2.126	94,39	---	---	---	10:30	198,22	21,91
17.06.24	20,64	1.917	92,88	12:05	201,01	19,11	21:36	198,23	21,89
18.06.24	24,00	2.232	93,00	---	---	---	13:44	198,21	21,91
19.06.24	24,00	2.220	92,50	---	---	---	22:51	198,08	22,04
20.06.24	24,00	2.233	93,04	---	---	---	20:12	198,06	22,07
21.06.24	24,00	2.229	92,88	---	---	---	1:04	197,97	22,16
22.06.24	20,66	1.926	93,23	23:24	200,46	19,66	2:03	197,94	22,18
23.06.24	13,17	1.224	92,91	10:32	200,73	19,39	1:59	198,12	22,00
24.06.24	17,71	1.640	92,61	8:33	200,78	19,34	23:07	198,15	21,97
25.06.24	22,36	2.069	92,55	4:24	200,40	19,72	9:02	197,99	22,13
26.06.24	21,30	1.957	91,86	6:03	200,47	19,65	20:41	197,90	22,23
27.06.24	21,11	1.944	92,09	21:19	200,41	19,72	10:34	197,91	22,21
28.06.24	24,00	2.203	91,79	---	---	---	22:19	197,72	22,40
29.06.24	24,00	2.230	92,92	---	---	---	0:38	197,86	22,26
30.06.24	22,18	2.090	94,24	2:31	200,55	19,57	0:29	198,02	22,10
Σ	565,98	52.745							
Mittelwert	18,87	1.758	93,19		200,98	19,14		198,24	21,88
Minimum	2,81	265	91,79		200,40	18,46		197,72	21,08
Maximum	24,00	2.260	95,04		201,66	19,72		199,04	22,40

Meßpunkthöhe (MP): 220,12 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB15
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.06.24	24,00	2.567	106,96	---	---	---	17:02	199,24	22,14
02.06.24	24,00	2.568	107,00	---	---	---	17:07	199,15	22,24
03.06.24	23,56	2.394	101,60	---	---	---	21:26	199,09	22,29
04.06.24	11,29	1.163	103,02	15:23	203,44	17,94	1:48	199,01	22,37
05.06.24	8,74	925	105,86	7:40	203,83	17,55	0:03	200,14	21,24
06.06.24	10,85	1.184	109,08	12:06	203,94	17,45	20:58	200,01	21,37
07.06.24	14,26	1.566	109,84	12:22	203,98	17,40	0:23	200,09	21,29
08.06.24	6,66	723	108,59	7:24	204,50	16,88	1:18	200,25	21,14
09.06.24	2,78	300	107,88	17:42	204,65	16,73	2:13	200,92	20,46
10.06.24	14,18	1.505	106,11	6:57	204,61	16,77	22:42	200,42	20,96
11.06.24	18,07	1.905	105,41	11:49	204,36	17,02	8:44	200,06	21,32
12.06.24	18,58	1.949	104,91	9:08	203,87	17,51	23:41	200,05	21,34
13.06.24	18,83	1.951	103,64	7:48	203,70	17,68	23:56	199,76	21,63
14.06.24	20,04	2.017	100,65	6:52	203,56	17,82	23:12	199,03	22,35
15.06.24	23,41	2.474	105,66	---	---	---	0:00	199,08	22,31
16.06.24	22,49	2.366	105,19	---	---	---	1:54	199,08	22,31
17.06.24	20,82	2.092	100,46	12:05	203,49	17,90	22:00	198,83	22,55
18.06.24	24,00	2.403	100,13	---	---	---	19:23	198,57	22,82
19.06.24	24,00	2.354	98,08	---	---	---	11:08	198,37	23,01
20.06.24	24,00	2.386	99,42	---	---	---	1:16	198,05	23,33
21.06.24	24,00	2.374	98,92	---	---	---	1:20	198,05	23,34
22.06.24	20,61	2.075	100,68	23:21	202,68	18,70	2:26	197,97	23,41
23.06.24	13,11	1.341	102,31	10:44	203,16	18,23	1:58	198,97	22,41
24.06.24	17,68	1.790	101,25	8:40	203,26	18,12	23:27	199,09	22,29
25.06.24	18,98	1.882	99,14	12:23	202,98	18,40	23:24	198,89	22,49
26.06.24	21,27	2.078	97,68	6:04	202,82	18,56	20:37	198,52	22,86
27.06.24	21,06	2.071	98,34	21:19	202,59	18,79	3:41	198,52	22,86
28.06.24	24,00	2.292	95,50	---	---	---	22:43	197,67	23,71
29.06.24	24,00	2.371	98,79	---	---	---	0:53	197,77	23,61
30.06.24	22,14	2.294	103,60	2:31	202,35	19,03	0:44	197,91	23,47
Σ	561,43	57.360							
Mittelwert	18,71	1.912	102,17		203,57	17,81		199,08	22,30
Minimum	2,78	300	95,50		202,35	16,73		197,67	20,46
Maximum	24,00	2.568	109,84		204,65	19,03		200,92	23,71

Meßpunkthöhe (MP): 221,38 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB16
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.06.24	24,00	2.359	98,29	---	---	---	0:53	199,98	25,87
02.06.24	24,00	2.364	98,50	---	---	---	15:46	200,14	25,70
03.06.24	24,00	2.297	95,71	---	---	---	18:48	199,76	26,08
04.06.24	23,11	2.260	97,80	---	---	---	2:01	199,59	26,26
05.06.24	23,64	2.353	99,54	---	---	---	0:21	200,67	25,17
06.06.24	24,00	2.400	100,00	---	---	---	21:10	200,57	25,27
07.06.24	24,00	2.423	100,96	---	---	---	0:36	200,73	25,11
08.06.24	21,87	2.199	100,56	6:23	206,11	19,73	0:01	200,93	24,91
09.06.24	21,97	2.218	100,93	---	---	---	3:21	201,30	24,54
10.06.24	24,00	2.367	98,63	---	---	---	22:46	200,78	25,06
11.06.24	20,93	2.032	97,09	11:43	205,96	19,88	8:39	200,82	25,02
12.06.24	22,81	2.222	97,41	8:31	205,33	20,51	7:20	200,51	25,33
13.06.24	24,00	2.327	96,96	---	---	---	19:11	200,35	25,49
14.06.24	19,34	1.819	94,08	12:23	204,32	21,53	23:01	199,59	26,26
15.06.24	6,81	626	91,86	10:53	204,40	21,44	4:01	199,81	26,03
16.06.24	7,38	679	92,03	9:44	204,54	21,31	1:35	199,98	25,86
17.06.24	13,37	1.237	92,54	12:12	205,23	20,61	21:36	199,53	26,32
18.06.24	13,36	1.221	91,37	6:56	203,88	21,96	13:43	199,43	26,41
19.06.24	15,10	1.376	91,12	14:51	203,61	22,23	23:46	199,11	26,74
20.06.24	12,52	1.141	91,14	9:40	203,80	22,05	0:50	199,04	26,80
21.06.24	12,51	1.137	90,91	7:56	203,64	22,20	1:03	199,03	26,81
22.06.24	17,49	1.663	95,07	10:39	203,55	22,29	2:01	199,04	26,80
23.06.24	24,00	2.341	97,54	---	---	---	2:06	199,71	26,13
24.06.24	24,00	2.314	96,42	---	---	---	22:57	199,81	26,03
25.06.24	23,92	2.281	95,37	---	---	---	8:35	199,35	26,49
26.06.24	24,00	2.267	94,46	---	---	---	20:46	199,07	26,77
27.06.24	23,42	2.221	94,83	---	---	---	2:08	199,32	26,52
28.06.24	16,67	1.510	90,59	5:56	203,51	22,34	13:59	199,02	26,82
29.06.24	11,48	1.036	90,23	8:00	203,38	22,47	2:40	199,02	26,82
30.06.24	5,77	517	89,65	9:09	203,80	22,05	6:27	199,44	26,40
Σ	573,46	55.207							
Mittelwert	19,12	1.840	96,27		204,34	21,50		199,85	25,99
Minimum	5,77	517	89,65		203,38	19,73		199,02	24,54
Maximum	24,00	2.423	100,96		206,11	22,47		201,30	26,82

Meßpunkthöhe (MP): 225,84 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB17
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.06.24	6,43	680	105,77	23:49	205,40	26,01	---	---	---
02.06.24	6,14	646	105,24	4:39	205,56	25,86	7:46	196,54	34,88
03.06.24	9,21	926	100,49	8:40	205,60	25,81	18:32	196,06	35,35
04.06.24	2,17	207	95,32	18:14	205,40	26,01	1:09	196,03	35,38
05.06.24	0,33	33	99,25	6:00	205,71	25,71	---	---	---
06.06.24	0,67	71	106,32	23:37	205,86	25,55	---	---	---
07.06.24	1,07	115	107,20	19:26	206,44	24,97	---	---	---
08.06.24	0,00	0	---	7:24	207,04	24,38	---	---	---
09.06.24	0,00	0	---	8:30	206,65	24,76	---	---	---
10.06.24	1,15	115	100,29	9:34	206,27	25,14	---	---	---
11.06.24	2,65	264	99,67	11:55	206,35	25,07	8:39	196,76	34,65
12.06.24	1,03	102	99,35	9:11	205,78	25,63	---	---	---
13.06.24	2,59	259	100,18	7:59	205,48	25,94	---	---	---
14.06.24	16,08	1.639	101,91	7:20	205,33	26,09	23:23	194,38	37,03
15.06.24	24,00	2.552	106,33	---	---	---	0:00	194,44	36,97
16.06.24	24,00	2.550	106,25	---	---	---	4:09	194,66	36,76
17.06.24	20,88	2.131	102,04	12:22	205,31	26,10	21:52	194,28	37,14
18.06.24	24,00	2.462	102,58	---	---	---	14:06	194,19	37,23
19.06.24	24,00	2.435	101,46	---	---	---	2:09	194,02	37,40
20.06.24	24,00	2.463	102,63	---	---	---	1:07	193,73	37,69
21.06.24	24,00	2.464	102,67	---	---	---	1:21	193,73	37,69
22.06.24	11,71	1.202	102,62	23:49	204,59	26,82	2:22	193,71	37,70
23.06.24	1,30	129	99,17	11:06	204,99	26,42	---	---	---
24.06.24	3,10	314	101,17	9:00	205,10	26,32	---	---	---
25.06.24	6,33	615	97,18	13:09	204,81	26,61	8:25	195,48	35,93
26.06.24	8,23	802	97,49	7:13	204,69	26,73	20:03	195,36	36,05
27.06.24	5,50	547	99,46	21:37	204,37	27,05	23:36	195,83	35,58
28.06.24	24,00	2.403	100,13	---	---	---	22:37	193,47	37,95
29.06.24	24,00	2.465	102,71	---	---	---	0:53	193,65	37,76
30.06.24	23,52	2.493	105,98	---	---	---	1:39	193,70	37,72
Σ	322,10	33.084							
Mittelwert	10,74	1.103	102,71		205,56	25,85		194,74	36,67
Minimum	0,00	0	95,32		204,37	24,38		193,47	34,65
Maximum	24,00	2.552	107,20		207,04	27,05		196,76	37,95

Meßpunkthöhe (MP): 231,41 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB18
Monatsbericht vom Juni 2024

gedruckt am: 15.07.2024, 08:28 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.06.24	0,00	0	---	23:58	213,59	18,47	---	---	---
02.06.24	0,00	0	---	21:51	213,68	18,38	---	---	---
03.06.24	15,67	1.354	86,43	2:27	213,72	18,33	23:43	203,90	28,15
04.06.24	22,89	2.103	91,86	9:12	210,50	21,56	3:41	203,61	28,44
05.06.24	23,52	2.203	93,67	---	---	---	21:06	203,71	28,35
06.06.24	16,95	1.586	93,58	23:59	212,97	19,08	2:25	203,68	28,38
07.06.24	0,00	0	---	20:09	213,98	18,07	---	---	---
08.06.24	16,83	1.575	93,58	6:26	214,11	17,95	23:58	204,49	27,57
09.06.24	21,58	2.008	93,07	---	---	---	2:49	204,43	27,63
10.06.24	24,00	2.188	91,17	---	---	---	23:56	204,18	27,88
11.06.24	20,87	1.890	90,58	11:45	212,13	19,92	3:53	204,16	27,89
12.06.24	22,73	2.069	91,03	8:33	210,89	21,16	7:16	204,00	28,06
13.06.24	24,00	2.174	90,58	---	---	---	19:46	203,83	28,23
14.06.24	18,97	1.669	87,97	12:34	210,96	21,10	2:11	203,78	28,27
15.06.24	6,25	544	87,09	10:50	212,53	19,52	---	---	---
16.06.24	6,89	600	87,04	10:01	212,61	19,45	12:33	205,76	26,30
17.06.24	16,51	1.454	88,08	6:10	212,75	19,31	21:27	204,13	27,92
18.06.24	12,63	1.096	86,80	7:00	211,60	20,46	0:37	204,44	27,61
19.06.24	14,62	1.266	86,61	15:01	211,44	20,61	23:40	203,98	28,07
20.06.24	12,19	1.048	85,95	9:42	212,04	20,01	0:50	203,89	28,17
21.06.24	11,94	1.036	86,78	7:58	211,81	20,24	0:56	204,03	28,03
22.06.24	17,25	1.553	90,05	10:47	211,77	20,29	23:08	203,52	28,53
23.06.24	24,00	2.194	91,42	---	---	---	4:11	203,42	28,64
24.06.24	24,00	2.169	90,38	---	---	---	2:28	203,49	28,56
25.06.24	22,11	1.986	89,82	10:09	210,62	21,44	3:59	203,37	28,68
26.06.24	24,00	2.141	89,21	---	---	---	21:04	203,11	28,95
27.06.24	23,34	2.093	89,68	---	---	---	11:29	203,21	28,84
28.06.24	16,26	1.393	85,68	6:05	211,20	20,86	22:16	203,64	28,41
29.06.24	10,84	940	86,73	8:04	211,69	20,36	22:03	204,27	27,78
30.06.24	5,30	455	85,91	23:52	212,18	19,88	6:25	205,80	26,25
Σ	476,11	42.787							
Mittelwert	15,87	1.426	89,87		212,21	19,84		203,99	28,06
Minimum	0,00	0	85,68		210,50	17,95		203,11	26,25
Maximum	24,00	2.203	93,67		214,11	21,56		205,80	28,95

Meßpunkthöhe (MP): 232,05 m üNN