

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Brunnenbericht WAB02**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.07.24	24,00	1.780	74,17	---	---	---	8:22	195,22	19,87
02.07.24	22,72	1.687	74,25	11:14	197,26	17,84	5:12	195,21	19,89
03.07.24	24,00	1.779	74,13	---	---	---	9:40	195,27	19,82
04.07.24	24,00	1.768	73,67	---	---	---	7:46	195,25	19,84
05.07.24	24,00	1.777	74,04	---	---	---	7:55	195,22	19,87
06.07.24	24,00	1.779	74,13	---	---	---	23:32	195,27	19,82
07.07.24	24,00	1.781	74,21	---	---	---	1:54	195,22	19,87
08.07.24	24,00	1.768	73,67	---	---	---	10:09	195,24	19,85
09.07.24	24,00	1.753	73,04	---	---	---	4:55	195,19	19,90
10.07.24	22,99	1.689	73,47	15:12	197,12	17,97	12:35	195,18	19,92
11.07.24	24,00	1.769	73,71	---	---	---	0:11	195,18	19,92
12.07.24	24,00	1.764	73,50	---	---	---	0:20	195,24	19,85
13.07.24	24,00	1.782	74,25	---	---	---	4:10	195,25	19,84
14.07.24	24,00	1.785	74,38	---	---	---	8:10	195,26	19,83
15.07.24	24,00	1.765	73,54	---	---	---	0:00	195,34	19,76
16.07.24	24,00	1.755	73,13	---	---	---	10:52	191,00	24,09
17.07.24	24,00	1.771	73,79	---	---	---	3:50	195,25	19,84
18.07.24	24,00	1.763	73,46	---	---	---	6:40	195,24	19,85
19.07.24	24,00	1.763	73,46	---	---	---	9:53	195,28	19,81
20.07.24	24,00	1.779	74,13	---	---	---	12:55	195,24	19,85
21.07.24	24,00	1.789	74,54	---	---	---	23:10	195,18	19,92
22.07.24	24,00	1.778	74,08	---	---	---	3:44	195,14	19,95
23.07.24	21,86	1.620	74,11	12:05	197,18	17,91	0:54	195,16	19,93
24.07.24	22,35	1.646	73,65	9:35	197,14	17,95	7:59	195,14	19,95
25.07.24	24,00	1.771	73,79	---	---	---	7:09	195,19	19,90
26.07.24	24,00	1.777	74,04	---	---	---	5:04	195,24	19,86
27.07.24	24,00	1.787	74,46	---	---	---	6:51	195,21	19,89
28.07.24	24,00	1.796	74,83	---	---	---	5:21	195,21	19,89
29.07.24	24,00	1.785	74,38	---	---	---	3:10	195,21	19,88
30.07.24	24,00	1.769	73,71	---	---	---	20:15	195,21	19,89
31.07.24	24,00	1.772	73,83	---	---	---	9:38	195,16	19,93
<b>Σ</b>	<b>737,92</b>	<b>54.547</b>							
<b>Mittelwert</b>	<b>23,80</b>	<b>1.760</b>	<b>73,92</b>		<b>197,17</b>	<b>17,92</b>		<b>195,08</b>	<b>20,01</b>
<b>Minimum</b>	<b>21,86</b>	<b>1.620</b>	<b>73,04</b>		<b>197,12</b>	<b>17,84</b>		<b>191,00</b>	<b>19,76</b>
<b>Maximum</b>	<b>24,00</b>	<b>1.796</b>	<b>74,83</b>		<b>197,26</b>	<b>17,97</b>		<b>195,34</b>	<b>24,09</b>

Meßpunkthöhe (MP): 215,09 m üNN

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Brunnenbericht WAB05**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.07.24	24,00	515	21,46	---	---	---	4:12	196,00	13,59
02.07.24	22,72	488	21,48	11:15	197,01	12,58	5:32	195,97	13,61
03.07.24	24,00	516	21,50	---	---	---	5:13	196,01	13,57
04.07.24	24,00	512	21,33	---	---	---	7:46	196,01	13,57
05.07.24	24,00	514	21,42	---	---	---	5:55	195,97	13,61
06.07.24	24,00	514	21,42	---	---	---	22:44	196,01	13,57
07.07.24	24,00	515	21,46	---	---	---	10:19	195,96	13,62
08.07.24	24,00	510	21,25	---	---	---	16:02	195,97	13,61
09.07.24	24,00	505	21,04	---	---	---	4:52	195,96	13,62
10.07.24	22,97	484	21,07	15:11	196,86	12,72	12:37	195,90	13,68
11.07.24	24,00	505	21,04	---	---	---	4:54	195,92	13,66
12.07.24	24,00	506	21,08	---	---	---	0:00	196,01	13,57
13.07.24	24,00	510	21,25	---	---	---	4:10	196,04	13,54
14.07.24	24,00	511	21,29	---	---	---	9:34	196,01	13,57
15.07.24	24,00	506	21,08	---	---	---	4:27	196,06	13,52
16.07.24	24,00	501	20,88	---	---	---	10:52	186,00	23,58
17.07.24	24,00	509	21,21	---	---	---	9:33	196,04	13,54
18.07.24	24,00	506	21,08	---	---	---	6:19	196,03	13,56
19.07.24	24,00	506	21,08	---	---	---	5:57	196,04	13,54
20.07.24	24,00	509	21,21	---	---	---	22:17	195,97	13,62
21.07.24	24,00	511	21,29	---	---	---	23:37	195,90	13,69
22.07.24	24,00	506	21,08	---	---	---	13:34	195,87	13,71
23.07.24	21,84	469	21,47	11:54	196,91	12,67	7:34	195,87	13,71
24.07.24	22,33	480	21,49	9:35	196,91	12,67	7:57	195,85	13,73
25.07.24	24,00	515	21,46	---	---	---	1:55	195,98	13,60
26.07.24	24,00	515	21,46	---	---	---	17:39	195,97	13,62
27.07.24	24,00	517	21,54	---	---	---	8:10	195,95	13,63
28.07.24	24,00	519	21,63	---	---	---	7:55	195,94	13,64
29.07.24	24,00	516	21,50	---	---	---	5:44	195,95	13,63
30.07.24	24,00	508	21,17	---	---	---	19:59	195,92	13,66
31.07.24	24,00	508	21,17	---	---	---	9:24	195,87	13,72
<b>Σ</b>	<b>737,87</b>	<b>15.706</b>							
<b>Mittelwert</b>	<b>23,80</b>	<b>507</b>	<b>21,29</b>		<b>196,92</b>	<b>12,66</b>		<b>195,64</b>	<b>13,94</b>
<b>Minimum</b>	<b>21,84</b>	<b>469</b>	<b>20,88</b>		<b>196,86</b>	<b>12,58</b>		<b>186,00</b>	<b>13,52</b>
<b>Maximum</b>	<b>24,00</b>	<b>519</b>	<b>21,63</b>		<b>197,01</b>	<b>12,72</b>		<b>196,06</b>	<b>23,58</b>

Meßpunkthöhe (MP): 209,58 m üNN

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Brunnenbericht WAB06**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb h	Menge m³	Leistung m³/h	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
01.07.24	24,00	721	30,04	---	---	---	8:22	195,60	11,39
02.07.24	22,70	683	30,09	11:16	197,33	9,66	5:12	195,59	11,41
03.07.24	24,00	720	30,00	---	---	---	20:03	195,62	11,38
04.07.24	24,00	710	29,58	---	---	---	7:46	195,62	11,38
05.07.24	24,00	718	29,92	---	---	---	5:55	195,59	11,41
06.07.24	24,00	720	30,00	---	---	---	22:35	195,68	11,32
07.07.24	24,00	721	30,04	---	---	---	10:30	195,55	11,44
08.07.24	24,00	707	29,46	---	---	---	13:56	195,62	11,38
09.07.24	24,00	698	29,08	---	---	---	4:55	195,54	11,45
10.07.24	22,95	673	29,32	15:10	197,15	9,84	12:36	195,52	11,47
11.07.24	24,00	707	29,46	---	---	---	0:11	195,49	11,50
12.07.24	24,00	710	29,58	---	---	---	0:00	195,62	11,38
13.07.24	24,00	724	30,17	---	---	---	4:10	195,62	11,38
14.07.24	24,00	729	30,38	---	---	---	8:36	195,60	11,39
15.07.24	24,00	712	29,67	---	---	---	9:39	195,71	11,29
16.07.24	24,00	705	29,38	---	---	---	10:52	184,00	22,99
17.07.24	24,00	721	30,04	---	---	---	9:33	195,62	11,38
18.07.24	24,00	712	29,67	---	---	---	8:35	195,60	11,39
19.07.24	24,00	712	29,67	---	---	---	2:24	195,68	11,32
20.07.24	24,00	720	30,00	---	---	---	12:52	195,60	11,39
21.07.24	24,00	726	30,25	---	---	---	23:37	195,49	11,50
22.07.24	24,00	716	29,83	---	---	---	3:44	195,49	11,50
23.07.24	21,83	650	29,78	12:05	197,25	9,74	0:53	195,51	11,48
24.07.24	22,32	660	29,57	9:34	197,20	9,79	7:57	195,48	11,51
25.07.24	24,00	716	29,83	---	---	---	7:53	195,52	11,47
26.07.24	24,00	719	29,96	---	---	---	17:02	195,57	11,42
27.07.24	24,00	725	30,21	---	---	---	7:50	195,51	11,48
28.07.24	24,00	731	30,46	---	---	---	9:28	195,52	11,47
29.07.24	24,00	723	30,13	---	---	---	6:00	195,52	11,47
30.07.24	24,00	708	29,50	---	---	---	9:11	195,51	11,48
31.07.24	24,00	709	29,54	---	---	---	9:25	195,46	11,53
<b>Σ</b>	<b>737,80</b>	<b>22.006</b>							
<b>Mittelwert</b>	<b>23,80</b>	<b>710</b>	<b>29,83</b>		<b>197,23</b>	<b>9,76</b>		<b>195,19</b>	<b>11,80</b>
<b>Minimum</b>	<b>21,83</b>	<b>650</b>	<b>29,08</b>		<b>197,15</b>	<b>9,66</b>		<b>184,00</b>	<b>11,29</b>
<b>Maximum</b>	<b>24,00</b>	<b>731</b>	<b>30,46</b>		<b>197,33</b>	<b>9,84</b>		<b>195,71</b>	<b>22,99</b>

Meßpunkthöhe (MP): 206,99 m üNN

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Brunnenbericht WAB07**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.07.24	24,00	1.355	56,46	---	---	---	8:22	194,77	7,90
02.07.24	22,69	1.282	56,50	11:13	196,88	5,79	5:16	194,76	7,91
03.07.24	24,00	1.354	56,42	---	---	---	6:53	194,79	7,88
04.07.24	24,00	1.351	56,29	---	---	---	21:59	194,77	7,90
05.07.24	24,00	1.354	56,42	---	---	---	7:55	194,72	7,95
06.07.24	24,00	1.354	56,42	---	---	---	0:20	194,77	7,90
07.07.24	24,00	1.355	56,46	---	---	---	8:35	194,71	7,96
08.07.24	24,00	1.349	56,21	---	---	---	12:17	194,71	7,96
09.07.24	24,00	1.342	55,92	---	---	---	5:04	194,66	8,01
10.07.24	22,94	1.289	56,20	15:12	196,71	5,96	11:53	194,66	8,01
11.07.24	24,00	1.352	56,33	---	---	---	0:18	194,63	8,04
12.07.24	24,00	1.352	56,33	---	---	---	4:06	194,69	7,98
13.07.24	24,00	1.357	56,54	---	---	---	4:40	194,72	7,95
14.07.24	24,00	1.359	56,63	---	---	---	9:29	194,71	7,96
15.07.24	24,00	1.353	56,38	---	---	---	0:00	194,77	7,90
16.07.24	24,00	1.348	56,17	---	---	---	10:52	182,00	20,67
17.07.24	24,00	1.355	56,46	---	---	---	22:26	194,72	7,95
18.07.24	24,00	1.352	56,33	---	---	---	8:35	194,71	7,96
19.07.24	24,00	1.352	56,33	---	---	---	0:01	194,76	7,91
20.07.24	24,00	1.356	56,50	---	---	---	10:06	194,71	7,96
21.07.24	24,00	1.359	56,63	---	---	---	11:13	194,66	8,01
22.07.24	24,00	1.353	56,38	---	---	---	13:15	194,62	8,05
23.07.24	21,81	1.231	56,44	12:00	196,82	5,85	0:20	194,60	8,07
24.07.24	22,30	1.257	56,37	9:36	196,78	5,89	7:57	194,61	8,06
25.07.24	24,00	1.354	56,42	---	---	---	7:10	194,68	7,99
26.07.24	24,00	1.355	56,46	---	---	---	17:23	194,66	8,01
27.07.24	24,00	1.358	56,58	---	---	---	15:44	194,65	8,02
28.07.24	24,00	1.360	56,67	---	---	---	11:41	194,62	8,05
29.07.24	24,00	1.356	56,50	---	---	---	2:10	194,63	8,04
30.07.24	24,00	1.350	56,25	---	---	---	10:28	194,62	8,05
31.07.24	24,00	1.352	56,33	---	---	---	15:20	194,61	8,06
<b>Σ</b>	<b>737,74</b>	<b>41.606</b>							
<b>Mittelwert</b>	<b>23,80</b>	<b>1.342</b>	<b>56,40</b>		<b>196,80</b>	<b>5,87</b>		<b>194,28</b>	<b>8,39</b>
<b>Minimum</b>	<b>21,81</b>	<b>1.231</b>	<b>55,92</b>		<b>196,71</b>	<b>5,79</b>		<b>182,00</b>	<b>7,88</b>
<b>Maximum</b>	<b>24,00</b>	<b>1.360</b>	<b>56,67</b>		<b>196,88</b>	<b>5,96</b>		<b>194,79</b>	<b>20,67</b>

Meßpunkthöhe (MP): 202,67 m üNN

Datei: WA\_M\_Brunnen\_West\_07\_2024.xlsx

Tabellenblatt: WAB07

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Brunnenbericht WAB08**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.07.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	4:13	195,49	9,80
02.07.24	22,68	1.129	49,77	11:18	197,55	7,74	5:28	195,47	9,82
03.07.24	24,00	1.194	49,75	---	---	---	20:22	195,50	9,79
04.07.24	24,00	1.190	49,58	---	---	---	7:56	195,52	9,77
05.07.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	6:41	195,47	9,82
06.07.24	24,00	1.194	49,75	---	---	---	23:42	195,50	9,79
07.07.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	8:28	195,45	9,84
08.07.24	24,00	1.188	49,50	---	---	---	13:58	195,46	9,83
09.07.24	23,91	1.180	49,35	---	---	---	4:56	195,42	9,87
10.07.24	22,93	1.132	49,38	15:13	197,41	7,88	12:35	195,40	9,89
11.07.24	24,00	1.188	49,50	---	---	---	15:17	195,40	9,89
12.07.24	24,00	1.188	49,50	---	---	---	0:21	195,45	9,84
13.07.24	24,00	1.195	49,79	---	---	---	4:10	195,48	9,81
14.07.24	24,00	1.197	49,88	---	---	---	9:15	195,46	9,83
15.07.24	24,00	1.190	49,58	---	---	---	0:00	195,52	9,77
16.07.24	24,00	1.185	49,38	---	---	---	10:52	183,00	22,29
17.07.24	24,00	1.192	49,67	---	---	---	3:31	195,47	9,82
18.07.24	24,00	1.189	49,54	---	---	---	6:19	195,47	9,82
19.07.24	24,00	1.189	49,54	---	---	---	0:53	195,49	9,80
20.07.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	22:43	195,46	9,83
21.07.24	24,00	1.197	49,88	---	---	---	23:24	195,38	9,91
22.07.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	13:22	195,37	9,92
23.07.24	21,79	1.081	49,61	11:59	197,48	7,82	0:30	195,36	9,93
24.07.24	22,28	1.103	49,50	9:39	197,45	7,85	4:30	195,37	9,92
25.07.24	24,00	1.189	49,54	---	---	---	7:09	195,40	9,89
26.07.24	24,00	1.191	49,63	---	---	---	15:21	195,42	9,87
27.07.24	24,00	1.195	49,79	---	---	---	6:51	195,39	9,90
28.07.24	24,00	1.198	49,92	---	---	---	8:22	195,36	9,93
29.07.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	5:03	195,36	9,93
30.07.24	24,00	1.185	49,38	---	---	---	19:58	195,36	9,93
31.07.24	24,00	1.187	49,46	---	---	---	9:28	195,31	9,98
<b>Σ</b>	<b>737,60</b>	<b>36.602</b>							
<b>Mittelwert</b>	<b>23,79</b>	<b>1.181</b>	<b>49,62</b>		<b>197,47</b>	<b>7,82</b>		<b>195,03</b>	<b>10,26</b>
<b>Minimum</b>	<b>21,79</b>	<b>1.081</b>	<b>49,35</b>		<b>197,41</b>	<b>7,74</b>		<b>183,00</b>	<b>9,77</b>
<b>Maximum</b>	<b>24,00</b>	<b>1.198</b>	<b>49,92</b>		<b>197,55</b>	<b>7,88</b>		<b>195,52</b>	<b>22,29</b>

Meßpunkthöhe (MP): 205,29 m üNN

Datei: WA\_M\_Brunnen\_West\_07\_2024.xlsx

Tabellenblatt: WAB08

**ZMW Gießen**  
**Wasserwerk Stadtallendorf**  
**Beobachtungsbrunnen I 31/09**  
**Monatsbericht vom Juli 2024**

gedruckt am: 04.08.2024, 01:20 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Abotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.07.24				0:12	197,44	8,73			
02.07.24				11:15	197,74	8,43			
03.07.24				15:58	197,45	8,72			
04.07.24				1:57	197,45	8,72			
05.07.24				16:22	197,42	8,75			
06.07.24				5:06	197,45	8,72			
07.07.24				0:00	197,42	8,75			
08.07.24				0:00	197,39	8,78			
09.07.24				11:39	197,42	8,75			
10.07.24				15:15	197,59	8,58			
11.07.24				21:24	197,42	8,75			
12.07.24				11:48	197,50	8,67			
13.07.24				12:35	197,50	8,67			
14.07.24				19:20	197,51	8,66			
15.07.24				18:16	197,58	8,60			
16.07.24				0:00	197,56	8,61			
17.07.24				12:10	197,51	8,66			
18.07.24				15:45	197,53	8,64			
19.07.24				17:14	197,54	8,63			
20.07.24				3:22	197,54	8,63			
21.07.24				0:00	197,39	8,78			
22.07.24				0:00	197,35	8,82			
23.07.24				12:02	197,66	8,51			
24.07.24				9:39	197,64	8,53			
25.07.24				19:23	197,47	8,70			
26.07.24				0:00	197,45	8,72			
27.07.24				0:00	197,42	8,75			
28.07.24				0:00	197,42	8,75			
29.07.24				19:36	197,42	8,75			
30.07.24				0:17	197,42	8,75			
31.07.24				0:00	197,27	8,90			
<b>Σ</b>									
<b>Mittelwert</b>					<b>197,48</b>	<b>8,69</b>			
<b>Minimum</b>					<b>197,27</b>	<b>8,43</b>			
<b>Maximum</b>					<b>197,74</b>	<b>8,90</b>			

Meßpunkthöhe (MP): 206,17 m üNN