

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB20
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.24	24,00	1.209	50,38	---	---	---	6:47	193,16	16,60
02.12.24	20,48	1.039	50,72	9:45	195,69	14,07	0:00	193,63	16,13
03.12.24	24,00	1.216	50,67	---	---	---	13:52	193,66	16,10
04.12.24	24,00	1.207	50,29	---	---	---	14:23	193,27	16,49
05.12.24	24,00	1.217	50,71	---	---	---	0:00	193,53	16,23
06.12.24	24,00	1.217	50,71	---	---	---	19:21	193,77	15,99
07.12.24	24,00	1.228	51,17	---	---	---	3:25	193,77	15,99
08.12.24	24,00	1.230	51,25	---	---	---	4:26	193,91	15,85
09.12.24	24,00	1.205	50,21	---	---	---	23:47	193,47	16,29
10.12.24	21,64	1.074	49,64	12:03	195,17	14,59	22:37	193,32	16,45
11.12.24	24,00	1.193	49,71	---	---	---	8:33	193,21	16,55
12.12.24	24,00	1.190	49,58	---	---	---	19:08	193,13	16,63
13.12.24	19,06	967	50,74	12:05	195,70	14,06	0:00	193,38	16,39
14.12.24	24,00	1.225	51,04	---	---	---	0:00	193,75	16,01
15.12.24	24,00	1.228	51,17	---	---	---	3:23	193,78	15,98
16.12.24	24,00	1.224	51,00	---	---	---	3:48	193,85	15,91
17.12.24	24,00	1.226	51,08	---	---	---	3:19	193,84	15,93
18.12.24	24,00	1.226	51,08	---	---	---	5:06	193,90	15,87
19.12.24	24,00	1.224	51,00	---	---	---	23:43	193,69	16,07
20.12.24	24,00	1.197	49,88	---	---	---	23:43	193,33	16,43
21.12.24	24,00	1.199	49,96	---	---	---	3:17	193,29	16,48
22.12.24	24,00	1.200	50,00	---	---	---	4:27	193,30	16,46
23.12.24	22,08	1.102	49,91	12:09	195,00	14,76	23:51	193,20	16,56
24.12.24	24,00	1.195	49,79	---	---	---	4:15	193,12	16,64
25.12.24	24,00	1.216	50,67	---	---	---	6:36	193,05	16,71
26.12.24	24,00	1.229	51,21	---	---	---	0:00	193,60	16,16
27.12.24	24,00	1.218	50,75	---	---	---	22:24	193,61	16,15
28.12.24	24,00	1.208	50,33	---	---	---	23:12	193,50	16,26
29.12.24	24,00	1.208	50,33	---	---	---	23:07	193,45	16,31
30.12.24	24,00	1.203	50,13	---	---	---	16:04	193,36	16,40
31.12.24	24,00	1.209	50,38	---	---	---	5:12	193,46	16,30
Σ	731,26	36.929							
Mittelwert	23,59	1.191	50,50		195,39	14,37		193,49	16,27
Minimum	19,06	967	49,58		195,00	14,06		193,05	15,85
Maximum	24,00	1.230	51,25		195,70	14,76		193,91	16,71

Meßpunkthöhe (MP): 209,76 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB22
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.12.24	6,45	1.484	229,99	23:49	198,76	9,07	5:48	191,67	16,15
02.12.24	0,41	90	221,16	6:44	199,17	8,65	---	---	---
03.12.24	2,61	599	229,40	7:01	199,35	8,47	9:58	192,14	15,68
04.12.24	8,07	1.874	232,27	7:21	199,46	8,36	14:09	191,09	16,73
05.12.24	0,51	112	218,77	10:04	199,21	8,61	---	---	---
06.12.24	0,62	138	222,18	7:57	199,59	8,23	---	---	---
07.12.24	0,00	0	---	12:17	199,78	8,04	---	---	---
08.12.24	0,00	0	---	6:47	200,52	7,30	---	---	---
09.12.24	14,12	3.313	234,63	7:45	199,48	8,34	23:51	192,12	15,71
10.12.24	24,00	5.588	232,83	---	---	---	22:45	191,77	16,06
11.12.24	23,47	5.481	233,50	---	---	---	4:51	191,61	16,22
12.12.24	19,16	4.435	231,51	23:51	198,30	9,53	5:04	191,59	16,23
13.12.24	1,47	342	232,57	11:28	199,28	8,54	13:57	192,11	15,71
14.12.24	0,00	0	---	9:36	199,27	8,56	---	---	---
15.12.24	0,00	0	---	8:29	200,02	7,80	---	---	---
16.12.24	0,00	0	---	5:20	199,58	8,24	---	---	---
17.12.24	0,49	114	232,00	9:02	199,76	8,07	---	---	---
18.12.24	0,00	0	---	6:19	199,47	8,35	---	---	---
19.12.24	6,26	1.488	237,59	14:11	199,69	8,13	23:57	192,59	15,23
20.12.24	24,00	5.619	234,13	---	---	---	21:55	191,99	15,84
21.12.24	24,00	5.635	234,79	---	---	---	2:49	191,85	15,97
22.12.24	23,35	5.471	234,30	---	---	---	3:29	191,82	16,00
23.12.24	23,29	5.431	233,18	---	---	---	3:42	191,79	16,03
24.12.24	24,00	5.619	234,13	---	---	---	3:53	191,59	16,23
25.12.24	6,68	1.540	230,50	9:35	198,95	8,88	5:10	191,51	16,31
26.12.24	0,00	0	---	9:12	199,69	8,13	---	---	---
27.12.24	13,11	3.126	238,49	7:38	199,47	8,35	21:07	192,74	15,08
28.12.24	23,44	5.549	236,76	---	---	---	21:50	192,36	15,46
29.12.24	23,68	5.613	237,02	---	---	---	21:44	192,32	15,50
30.12.24	22,86	5.373	235,07	---	---	---	13:42	191,91	15,91
31.12.24	24,00	5.694	237,25	---	---	---	20:25	192,42	15,40
Σ	340,05	79.728							
Mittelwert	10,97	2.572	234,46		199,44	8,38		191,95	15,87
Minimum	0,00	0	218,77		198,30	7,30		191,09	15,08
Maximum	24,00	5.694	238,49		200,52	9,53		192,74	16,73

Meßpunkthöhe (MP): 207,82 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB23
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.12.24	17,53	2.535	144,60	2:15	192,37	20,47	8:32	189,14	23,70
02.12.24	24,00	3.460	144,17	---	---	---	10:24	189,70	23,13
03.12.24	24,00	3.456	144,00	---	---	---	10:00	189,11	23,73
04.12.24	22,89	3.280	143,29	16:44	192,41	20,42	14:16	188,19	24,65
05.12.24	24,00	3.462	144,25	---	---	---	0:00	189,60	23,24
06.12.24	24,00	3.463	144,29	---	---	---	16:55	189,67	23,16
07.12.24	24,00	3.493	145,54	---	---	---	1:06	189,95	22,89
08.12.24	22,43	3.265	145,53	---	---	---	3:53	190,29	22,55
09.12.24	9,88	1.424	144,19	10:47	193,76	19,08	4:24	190,27	22,56
10.12.24	0,42	56	134,76	5:36	193,24	19,59	---	---	---
11.12.24	0,00	0	---	9:05	193,81	19,03	---	---	---
12.12.24	4,83	700	144,97	5:58	192,76	20,07	20:05	189,06	23,77
13.12.24	24,00	3.465	144,38	---	---	---	13:59	188,98	23,85
14.12.24	24,00	3.482	145,08	---	---	---	0:00	189,84	22,99
15.12.24	23,24	3.382	145,53	---	---	---	3:23	190,09	22,75
16.12.24	24,00	3.477	144,88	---	---	---	19:06	190,12	22,72
17.12.24	24,00	3.483	145,13	---	---	---	3:14	190,07	22,76
18.12.24	24,00	3.477	144,88	---	---	---	5:06	190,13	22,70
19.12.24	17,73	2.572	145,04	18:39	193,84	19,00	0:00	190,18	22,66
20.12.24	0,00	0	---	7:47	193,53	19,30	---	---	---
21.12.24	0,00	0	---	10:12	193,94	18,89	---	---	---
22.12.24	0,00	0	---	5:06	193,94	18,89	---	---	---
23.12.24	3,14	438	139,52	6:04	193,21	19,63	11:42	188,86	23,97
24.12.24	0,00	0	---	8:25	193,33	19,50	---	---	---
25.12.24	17,30	2.522	145,77	5:50	192,58	20,25	7:37	189,76	23,07
26.12.24	24,00	3.492	145,50	---	---	---	5:13	189,93	22,90
27.12.24	10,88	1.573	144,60	12:44	194,31	18,52	5:51	190,21	22,63
28.12.24	0,00	0	---	5:37	194,46	18,37	---	---	---
29.12.24	0,00	0	---	7:02	194,40	18,43	---	---	---
30.12.24	4,39	599	136,35	9:28	194,86	17,97	13:43	188,75	24,08
31.12.24	0,00	0	---	11:30	194,07	18,77	---	---	---
Σ	418,66	60.556							
Mittelwert	13,51	1.953	144,64		193,60	19,23		189,63	23,20
Minimum	0,00	0	134,76		192,37	17,97		188,19	22,55
Maximum	24,00	3.493	145,77		194,86	20,47		190,29	24,65

Meßpunkthöhe (MP): 212,83 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB24
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.24	23,23	4.488	193,23	---	---	---	8:30	177,23	32,88
02.12.24	22,92	4.453	194,31	---	---	---	1:59	177,66	32,45
03.12.24	21,31	4.145	194,51	12:01	193,52	16,59	0:43	177,74	32,38
04.12.24	21,73	4.188	192,71	---	---	---	14:20	177,00	33,11
05.12.24	22,86	4.449	194,63	---	---	---	0:00	177,49	32,62
06.12.24	21,87	4.252	194,42	7:44	194,29	15,83	18:34	177,78	32,33
07.12.24	20,75	4.079	196,54	---	---	---	0:37	177,72	32,39
08.12.24	19,61	3.857	196,68	6:54	195,40	14,71	3:50	178,24	31,87
09.12.24	23,13	4.469	193,21	---	---	---	23:20	177,97	32,15
10.12.24	22,37	4.257	190,26	5:33	193,40	16,71	22:20	177,52	32,59
11.12.24	21,37	4.078	190,80	9:05	193,63	16,48	0:21	177,54	32,58
12.12.24	23,14	4.413	190,68	---	---	---	22:28	177,08	33,03
13.12.24	20,92	4.068	194,48	---	---	---	0:46	177,17	32,94
14.12.24	23,15	4.545	196,32	---	---	---	0:00	177,72	32,39
15.12.24	21,16	4.170	197,10	8:44	194,73	15,39	1:56	178,07	32,04
16.12.24	22,20	4.344	195,65	5:12	194,24	15,87	18:51	177,92	32,20
17.12.24	20,60	4.031	195,67	8:56	194,41	15,71	23:42	177,97	32,15
18.12.24	23,11	4.521	195,66	---	---	---	23:45	177,89	32,23
19.12.24	21,62	4.226	195,51	---	---	---	0:00	177,90	32,21
20.12.24	22,86	4.381	191,64	7:43	193,77	16,35	21:54	177,80	32,32
21.12.24	18,06	3.447	190,84	10:13	194,42	15,69	23:30	177,77	32,35
22.12.24	20,12	3.847	191,22	8:09	194,21	15,90	2:09	177,78	32,33
23.12.24	20,15	3.827	189,92	9:16	193,87	16,24	20:54	177,66	32,45
24.12.24	20,03	3.824	190,88	6:59	193,42	16,70	2:21	177,57	32,55
25.12.24	20,35	3.957	194,44	9:25	193,80	16,32	5:08	177,45	32,67
26.12.24	20,31	3.992	196,54	9:05	194,64	15,48	2:39	177,92	32,20
27.12.24	12,15	2.375	195,47	12:37	194,58	15,54	0:00	178,24	31,87
28.12.24	5,37	1.001	186,30	7:35	194,49	15,63	21:37	178,80	31,31
29.12.24	5,07	961	189,40	10:36	194,62	15,49	21:30	178,85	31,26
30.12.24	4,62	863	186,77	9:31	194,71	15,40	13:48	177,13	32,99
31.12.24	3,31	611	184,69	9:59	194,39	15,72	20:12	178,94	31,17
Σ	589,46	114.119							
Mittelwert	19,01	3.681	193,60		194,22	15,89		177,79	32,32
Minimum	3,31	611	184,69		193,40	14,71		177,00	31,17
Maximum	23,23	4.545	197,10		195,40	16,71		178,94	33,11

Meßpunkthöhe (MP): 210,11 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB25
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.12.24	7,11	854	120,07	12:39	194,36	20,41	21:41	184,49	30,29
02.12.24	9,89	1.209	122,27	6:52	195,02	19,75	16:04	184,55	30,23
03.12.24	9,17	1.098	119,70	7:03	195,31	19,46	13:23	184,59	30,18
04.12.24	10,96	1.323	120,69	7:22	195,40	19,37	22:40	184,30	30,47
05.12.24	8,35	1.012	121,19	10:04	195,26	19,51	17:54	184,84	29,94
06.12.24	11,21	1.370	122,24	7:54	195,55	19,22	18:20	184,70	30,08
07.12.24	4,04	483	119,59	12:19	195,91	18,87	0:25	184,68	30,09
08.12.24	5,57	681	122,30	9:01	196,30	18,47	21:10	185,51	29,27
09.12.24	9,12	1.093	119,78	7:47	195,55	19,22	23:04	184,62	30,15
10.12.24	10,86	1.296	119,37	5:41	194,43	20,35	22:06	183,78	30,99
11.12.24	7,78	922	118,49	9:24	194,41	20,36	0:00	183,95	30,82
12.12.24	10,39	1.237	119,01	6:08	193,86	20,91	18:26	183,81	30,96
13.12.24	8,48	1.022	120,46	9:03	195,08	19,69	0:37	184,10	30,67
14.12.24	4,80	583	121,57	9:46	195,25	19,53	22:21	185,42	29,36
15.12.24	4,40	548	124,45	8:55	195,83	18,95	20:28	185,62	29,16
16.12.24	9,88	1.207	122,20	7:08	195,65	19,13	15:11	184,98	29,80
17.12.24	7,44	894	120,18	9:10	195,86	18,92	23:28	185,13	29,65
18.12.24	9,29	1.132	121,91	12:51	195,46	19,31	23:19	184,93	29,84
19.12.24	5,91	715	120,91	14:14	195,72	19,05	20:13	185,66	29,11
20.12.24	6,71	797	118,80	7:57	194,87	19,91	17:23	184,45	30,32
21.12.24	7,88	935	118,58	10:22	195,08	19,69	20:52	184,29	30,49
22.12.24	7,06	839	118,76	8:19	194,91	19,86	23:02	184,45	30,32
23.12.24	8,73	1.033	118,35	9:52	194,85	19,92	20:42	184,07	30,70
24.12.24	6,91	819	118,45	8:27	194,41	20,36	2:07	184,12	30,66
25.12.24	4,05	485	119,64	17:34	194,85	19,92	1:58	184,01	30,76
26.12.24	2,88	350	121,52	9:09	195,74	19,04	20:18	185,46	29,31
27.12.24	13,31	1.635	122,79	7:41	195,60	19,17	21:08	184,52	30,26
28.12.24	20,77	2.521	121,35	5:48	194,56	20,21	21:49	184,00	30,78
29.12.24	18,86	2.286	121,19	9:04	194,76	20,01	21:38	183,95	30,82
30.12.24	19,36	2.333	120,48	9:38	194,81	19,97	13:47	183,80	30,98
31.12.24	19,92	2.419	121,41	8:39	194,59	20,18	20:23	184,04	30,73
Σ	291,13	35.131							
Mittelwert	9,39	1.133	120,67		195,14	19,63		184,54	30,23
Minimum	2,88	350	118,35		193,86	18,47		183,78	29,11
Maximum	20,77	2.521	124,45		196,30	20,91		185,66	30,99

Meßpunkthöhe (MP): 214,77 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB26
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.24	7,22	416	57,62	23:52	196,03	17,25	14:38	190,51	22,77
02.12.24	9,97	588	58,97	7:41	196,76	16,52	16:31	190,70	22,58
03.12.24	9,23	528	57,22	8:13	197,12	16,16	13:24	190,19	23,09
04.12.24	11,03	639	57,93	7:48	197,14	16,14	17:55	190,48	22,80
05.12.24	8,42	493	58,58	11:38	197,22	16,06	22:49	190,94	22,34
06.12.24	11,29	667	59,06	9:35	197,38	15,90	18:23	190,86	22,42
07.12.24	4,08	239	58,52	13:49	197,74	15,54	0:28	190,94	22,34
08.12.24	5,65	339	60,03	10:25	198,05	15,23	21:10	191,89	21,39
09.12.24	9,23	527	57,09	9:05	197,60	15,68	23:06	190,00	23,28
10.12.24	10,95	605	55,27	7:14	195,22	18,06	22:09	189,04	24,24
11.12.24	7,87	435	55,27	9:48	195,10	18,18	0:09	189,19	24,09
12.12.24	10,49	583	55,59	23:21	194,93	18,35	18:27	189,02	24,26
13.12.24	8,56	498	58,20	10:38	196,82	16,46	0:38	190,04	23,24
14.12.24	4,88	293	60,08	11:20	197,17	16,11	22:22	191,66	21,62
15.12.24	4,48	275	61,32	11:56	197,64	15,64	20:29	191,89	21,39
16.12.24	9,96	592	59,45	8:13	197,57	15,71	18:38	191,27	22,01
17.12.24	7,28	429	58,96	9:17	197,60	15,68	23:32	191,44	21,84
18.12.24	9,37	558	59,54	12:48	197,50	15,78	23:19	191,32	21,96
19.12.24	6,00	354	59,04	15:21	197,69	15,59	20:14	191,44	21,84
20.12.24	6,78	378	55,72	0:40	195,90	17,38	17:25	189,80	23,48
21.12.24	7,94	439	55,26	10:58	195,56	17,72	20:54	189,54	23,74
22.12.24	7,13	397	55,64	9:20	195,43	17,85	23:05	189,66	23,62
23.12.24	8,74	481	55,01	9:53	195,86	17,42	20:42	189,35	23,93
24.12.24	6,99	387	55,38	10:52	195,00	18,28	2:08	189,37	23,91
25.12.24	4,10	234	57,01	17:44	196,67	16,61	2:00	189,20	24,08
26.12.24	2,93	175	59,74	10:03	197,34	15,94	20:22	191,68	21,60
27.12.24	13,37	779	58,27	7:31	197,45	15,83	23:24	189,57	23,71
28.12.24	20,90	1.191	56,99	5:46	195,18	18,10	23:08	189,09	24,19
29.12.24	19,06	1.084	56,88	9:00	195,08	18,20	23:55	188,97	24,31
30.12.24	19,24	1.082	56,25	9:56	195,58	17,70	1:15	188,92	24,36
31.12.24	20,04	1.142	56,98	8:41	194,86	18,42	4:38	188,97	24,31
Σ	293,17	16.827							
Mittelwert	9,46	543	57,40		196,52	16,76		190,22	23,06
Minimum	2,93	175	55,01		194,86	15,23		188,92	21,39
Maximum	20,90	1.191	61,32		198,05	18,42		191,89	24,36

Meßpunkthöhe (MP): 213,28 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB27
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.12.24	6,42	690	107,50	23:49	201,98	14,82	5:25	193,83	22,97
02.12.24	0,38	40	105,49	7:37	202,37	14,43	---	---	---
03.12.24	2,99	326	108,93	8:10	202,64	14,16	11:59	195,38	21,42
04.12.24	2,27	245	108,02	8:05	202,66	14,14	16:38	195,67	21,13
05.12.24	0,49	51	104,91	11:40	202,72	14,08	---	---	---
06.12.24	0,60	64	106,91	9:57	202,88	13,92	---	---	---
07.12.24	0,00	0	---	15:00	203,10	13,70	---	---	---
08.12.24	0,00	0	---	11:11	203,29	13,51	---	---	---
09.12.24	14,12	1.556	110,17	9:13	203,03	13,77	23:38	194,48	22,32
10.12.24	24,00	2.616	109,00	---	---	---	22:19	193,93	22,87
11.12.24	23,45	2.563	109,31	---	---	---	5:01	193,82	22,98
12.12.24	19,12	2.072	108,35	23:58	201,42	15,38	5:30	193,77	23,03
13.12.24	0,00	0	---	10:58	202,44	14,36	---	---	---
14.12.24	0,00	0	---	11:28	202,74	14,06	---	---	---
15.12.24	0,00	0	---	12:06	203,02	13,78	---	---	---
16.12.24	0,00	0	---	8:20	203,00	13,80	---	---	---
17.12.24	1,40	155	111,00	9:42	202,98	13,82	11:16	195,99	20,81
18.12.24	0,00	0	---	12:57	202,99	13,81	---	---	---
19.12.24	6,27	702	111,97	15:25	203,16	13,64	23:51	195,18	21,62
20.12.24	24,00	2.639	109,96	---	---	---	21:56	194,31	22,49
21.12.24	24,00	2.644	110,17	---	---	---	3:08	194,21	22,59
22.12.24	23,33	2.562	109,83	---	---	---	4:07	194,03	22,77
23.12.24	22,11	2.422	109,53	10:08	201,68	15,12	7:46	193,80	23,00
24.12.24	24,00	2.634	109,75	---	---	---	4:34	193,82	22,98
25.12.24	6,65	719	108,14	23:58	202,34	14,46	5:34	193,68	23,12
26.12.24	1,13	134	118,26	18:29	202,75	14,05	10:54	196,38	20,42
27.12.24	13,10	1.473	112,42	7:45	202,90	13,90	22:55	194,26	22,54
28.12.24	23,46	2.606	111,07	---	---	---	23:53	193,90	22,90
29.12.24	23,70	2.636	111,22	---	---	---	3:14	193,78	23,02
30.12.24	22,42	2.477	110,48	9:58	201,39	15,41	1:16	193,70	23,10
31.12.24	24,00	2.670	111,25	---	---	---	4:49	193,70	23,10
Σ	333,41	36.696							
Mittelwert	10,76	1.184	110,06		202,61	14,19		194,36	22,44
Minimum	0,00	0	104,91		201,39	13,51		193,68	20,42
Maximum	24,00	2.670	118,26		203,29	15,41		196,38	23,12

Meßpunkthöhe (MP): 216,80 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB28
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.24	6,46	1.146	177,47	23:55	197,84	23,31	6:21	179,79	41,36
02.12.24	0,46	78	169,67	7:45	198,29	22,86	---	---	---
03.12.24	2,75	487	177,32	7:59	198,63	22,52	12:01	181,84	39,31
04.12.24	2,44	434	177,91	7:43	198,68	22,47	16:37	183,28	37,87
05.12.24	0,57	98	171,68	11:19	198,76	22,39	---	---	---
06.12.24	0,68	116	170,17	9:20	198,95	22,20	---	---	---
07.12.24	0,00	0	---	12:57	199,21	21,94	---	---	---
08.12.24	0,00	0	---	10:05	199,43	21,72	---	---	---
09.12.24	14,16	2.607	184,07	8:58	199,15	22,00	23:19	181,36	39,79
10.12.24	24,00	4.351	181,29	---	---	---	5:06	179,90	41,25
11.12.24	23,53	4.286	182,18	---	---	---	8:33	178,97	42,18
12.12.24	19,17	3.443	179,64	23:55	197,19	23,96	5:04	179,37	41,78
13.12.24	0,00	0	---	10:43	198,36	22,79	---	---	---
14.12.24	0,00	0	---	11:33	198,78	22,37	---	---	---
15.12.24	0,00	0	---	12:11	199,12	22,03	---	---	---
16.12.24	0,00	0	---	7:48	199,11	22,04	---	---	---
17.12.24	1,46	274	187,39	9:45	199,07	22,08	11:19	182,31	38,84
18.12.24	0,00	0	---	13:04	199,11	22,04	---	---	---
19.12.24	6,31	1.189	188,45	15:15	199,36	21,79	23:52	182,17	38,98
20.12.24	24,00	4.414	183,92	---	---	---	6:59	180,22	40,93
21.12.24	24,00	4.442	185,08	---	---	---	3:17	179,82	41,33
22.12.24	23,40	4.296	183,58	---	---	---	4:27	179,12	42,03
23.12.24	21,23	3.850	181,33	10:11	197,45	23,70	3:55	179,66	41,49
24.12.24	24,00	4.405	183,54	---	---	---	4:40	179,42	41,73
25.12.24	6,69	1.208	180,51	23:43	198,27	22,88	6:36	179,15	42,00
26.12.24	0,00	0	---	9:36	198,78	22,37	---	---	---
27.12.24	13,17	2.552	193,84	7:27	198,98	22,17	23:14	180,42	40,73
28.12.24	23,48	4.470	190,37	---	---	---	5:02	179,37	41,78
29.12.24	23,72	4.518	190,48	---	---	---	6:40	179,24	41,91
30.12.24	22,43	4.232	188,65	9:58	197,07	24,08	8:29	179,37	41,78
31.12.24	24,00	4.587	191,13	---	---	---	5:03	179,47	41,68
Σ	332,11	61.483							
Mittelwert	10,71	1.983	185,13		198,62	22,53		180,21	40,94
Minimum	0,00	0	169,67		197,07	21,72		178,97	37,87
Maximum	24,00	4.587	193,84		199,43	24,08		183,28	42,18

Meßpunkthöhe (MP): 221,15 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB29
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt			Zeitpunkt		
	h	m³	m³/h	Uhr	m üNN	m uMP	Uhr	m üNN	m uMP
01.12.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
02.12.24	0,00	0	---	17:21	188,02	39,51	---	---	---
03.12.24	0,00	0	---	9:32	188,02	39,51	---	---	---
04.12.24	0,00	0	---	5:52	188,02	39,51	---	---	---
05.12.24	0,00	0	---	3:33	188,02	39,51	---	---	---
06.12.24	0,00	0	---	21:00	188,02	39,51	---	---	---
07.12.24	0,00	0	---	2:06	188,02	39,51	---	---	---
08.12.24	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
09.12.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
10.12.24	0,00	0	---	11:49	188,02	39,51	---	---	---
11.12.24	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
12.12.24	0,00	0	---	14:49	188,02	39,51	---	---	---
13.12.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
14.12.24	0,00	0	---	8:04	188,02	39,51	---	---	---
15.12.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
16.12.24	0,00	0	---	0:25	188,02	39,51	---	---	---
17.12.24	0,00	0	---	4:31	188,02	39,51	---	---	---
18.12.24	0,00	0	---	3:53	188,02	39,51	---	---	---
19.12.24	0,00	0	---	6:00	188,02	39,51	---	---	---
20.12.24	0,00	0	---	7:18	188,02	39,51	---	---	---
21.12.24	0,00	0	---	3:38	188,02	39,51	---	---	---
22.12.24	0,00	0	---	14:18	188,02	39,51	---	---	---
23.12.24	0,00	0	---	4:19	188,02	39,51	---	---	---
24.12.24	0,00	0	---	0:00	188,01	39,51	---	---	---
25.12.24	0,00	0	---	4:34	188,02	39,51	---	---	---
26.12.24	0,00	0	---	20:30	188,02	39,51	---	---	---
27.12.24	0,00	0	---	5:19	188,02	39,51	---	---	---
28.12.24	0,00	0	---	1:44	188,02	39,51	---	---	---
29.12.24	0,00	0	---	---	---	---	---	---	---
30.12.24	0,00	0	---	3:03	188,02	39,51	---	---	---
31.12.24	0,00	0	---	20:43	188,02	39,51	---	---	---
Σ	0,00	0							
Mittelwert	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Minimum	0,00	0	---		188,01	39,51		---	---
Maximum	0,00	0	---		188,02	39,51		---	---

Meßpunkthöhe (MP): 227,52 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB31
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
	h	m³	m³/h						
01.12.24	22,89	1.540	67,29	---	---	---	3:39	189,05	46,41
02.12.24	22,55	1.491	66,12	5:44	201,10	34,37	14:02	190,79	44,67
03.12.24	22,46	1.437	63,98	---	---	---	13:05	191,00	44,46
04.12.24	21,01	1.354	64,45	6:24	201,81	33,65	16:39	191,27	44,19
05.12.24	22,49	1.438	63,94	---	---	---	22:23	191,63	43,83
06.12.24	21,51	1.389	64,58	7:49	202,08	33,38	16:54	191,70	43,76
07.12.24	20,03	1.287	64,25	10:59	202,15	33,31	15:56	192,69	42,77
08.12.24	19,06	1.230	64,52	7:04	202,62	32,84	21:07	192,17	43,29
09.12.24	22,77	1.542	67,72	---	---	---	21:54	190,56	44,90
10.12.24	22,12	1.489	67,31	5:38	200,26	35,20	8:01	190,17	45,30
11.12.24	21,02	1.448	68,90	9:11	199,96	35,50	0:38	189,65	45,82
12.12.24	22,96	1.506	65,59	6:01	199,53	35,93	10:00	189,48	45,98
13.12.24	20,01	1.273	63,62	5:12	200,99	34,47	2:14	191,09	44,37
14.12.24	22,79	1.434	62,91	---	---	---	11:59	191,57	43,89
15.12.24	20,44	1.310	64,10	8:54	202,14	33,33	5:33	191,69	43,77
16.12.24	21,84	1.368	62,64	5:17	202,15	33,31	14:27	192,35	43,11
17.12.24	24,00	1.522	63,42	---	---	---	7:25	191,92	43,54
18.12.24	24,00	1.590	66,25	---	---	---	0:25	191,67	43,79
19.12.24	23,80	1.418	59,59	---	---	---	23:57	191,02	44,45
20.12.24	22,68	1.541	67,96	7:50	200,67	34,79	10:53	190,34	45,12
21.12.24	17,34	1.248	71,96	10:18	200,67	34,79	2:44	189,81	45,65
22.12.24	19,76	1.392	70,44	8:14	200,51	34,95	14:52	189,68	45,79
23.12.24	19,10	1.354	70,91	10:19	200,74	34,73	23:57	189,45	46,01
24.12.24	19,30	1.337	69,26	8:28	200,06	35,40	0:26	189,42	46,04
25.12.24	19,99	1.316	65,84	9:30	200,54	34,92	2:01	190,89	44,58
26.12.24	19,98	1.359	68,00	9:11	201,99	33,47	1:56	191,00	44,46
27.12.24	12,38	807	65,19	11:49	201,96	33,50	20:46	191,09	44,37
28.12.24	5,47	411	75,09	7:41	200,98	34,48	21:36	190,09	45,37
29.12.24	5,20	393	75,56	12:17	200,84	34,62	16:26	189,94	45,53
30.12.24	4,27	317	74,27	9:56	200,87	34,59	13:31	190,40	45,06
31.12.24	3,38	250	73,88	14:26	200,74	34,73	20:09	189,75	45,71
Σ	586,60	38.791							
Mittelwert	18,92	1.251	66,13		201,10	34,36		190,75	44,71
Minimum	3,38	250	59,59		199,53	32,84		189,05	42,77
Maximum	24,00	1.590	75,56		202,62	35,93		192,69	46,41

Meßpunkthöhe (MP): 235,46 m üNN

ZMW Gießen
Wasserwerk Stadtallendorf
Brunnenbericht WAB32
Monatsbericht vom Dezember 2024
gedruckt am: 03.01.2025, 08:26 Uhr in Stadtallendorf

Tag	Förderdaten			Ablotung Wasserspiegel					
	Betrieb	Menge	Leistung	1) Ruhe			2) Betrieb		
				Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP	Zeitpunkt Uhr	m üNN	m uMP
h	m³	m³/h							
01.12.24	17,61	2.953	167,70	2:50	196,99	47,83	16:01	193,15	51,68
02.12.24	24,00	4.016	167,33	---	---	---	2:22	193,19	51,64
03.12.24	20,76	3.479	167,59	10:22	197,15	47,67	23:41	193,21	51,61
04.12.24	15,74	2.643	167,93	15:40	197,36	47,46	3:09	193,19	51,64
05.12.24	24,00	4.013	167,21	---	---	---	0:12	193,22	51,60
06.12.24	24,00	4.039	168,29	---	---	---	20:00	193,22	51,60
07.12.24	24,00	4.044	168,50	---	---	---	0:28	193,19	51,63
08.12.24	22,69	3.835	169,03	---	---	---	23:26	193,44	51,38
09.12.24	9,92	1.653	166,59	15:07	197,13	47,69	4:24	193,41	51,42
10.12.24	1,86	316	169,66	9:02	197,09	47,74	11:47	193,58	51,24
11.12.24	0,00	0	---	11:04	197,03	47,80	---	---	---
12.12.24	4,91	836	170,43	8:26	196,97	47,85	23:23	193,11	51,71
13.12.24	24,00	4.013	167,21	---	---	---	1:35	193,07	51,75
14.12.24	24,00	4.046	168,58	---	---	---	0:03	193,19	51,63
15.12.24	23,36	3.954	169,23	---	---	---	0:53	193,33	51,49
16.12.24	24,00	4.042	168,42	---	---	---	18:57	193,25	51,57
17.12.24	24,00	4.041	168,38	---	---	---	3:15	193,25	51,57
18.12.24	24,00	4.034	168,08	---	---	---	0:04	193,27	51,55
19.12.24	17,78	2.978	167,49	23:06	197,22	47,60	0:45	193,35	51,47
20.12.24	0,00	0	---	1:20	197,24	47,58	---	---	---
21.12.24	0,00	0	---	12:39	197,27	47,55	---	---	---
22.12.24	0,00	0	---	11:12	197,36	47,46	---	---	---
23.12.24	1,97	337	171,16	9:42	197,32	47,51	12:04	193,80	51,03
24.12.24	0,00	0	---	10:53	197,12	47,70	---	---	---
25.12.24	17,38	2.938	169,07	1:05	196,99	47,83	21:49	193,22	51,60
26.12.24	24,00	4.036	168,17	---	---	---	0:00	193,25	51,57
27.12.24	10,93	1.825	167,03	16:41	197,12	47,70	0:00	193,39	51,43
28.12.24	0,00	0	---	14:01	197,17	47,65	---	---	---
29.12.24	0,00	0	---	12:34	197,24	47,58	---	---	---
30.12.24	3,97	660	166,43	9:57	197,26	47,57	13:43	193,44	51,39
31.12.24	0,00	0	---	12:09	197,21	47,61	---	---	---
Σ	408,87	68.731							
Mittelwert	13,19	2.217	168,10		197,17	47,65		193,29	51,53
Minimum	0,00	0	166,43		196,97	47,46		193,07	51,03
Maximum	24,00	4.046	171,16		197,36	47,85		193,80	51,75

Meßpunkthöhe (MP): 244,82 m üNN